



МОНГОЛ УЛСЫН
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН
ТУШААЛ

2025 оны 01 сарын 01 өдөр

Дугаар А/21

Улаанбаатар хот

"Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн 2025 оны техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Эрчим хүчний тухай хуулийн 6.1.1, Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 84 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын 2.6, Эрчим хүчний сайдын 2024 оны А/205 дугаар тушаалаар байгуулсан Ажлын хэсгийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хурлын дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн 2025 оны техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшнийг нэгдүгээр хавсралтаар, их засвар, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөг хоёрдугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний үзүүлэлтэд үндэслэн компанийн 2025 оны бизнес төлөвлөгөөг баталж, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг "Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд чиглэл болгосугай.

3. Компанийн техник, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшнийг үзүүлэлт бүрээр ханган биелүүлж ажиллахыг "Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал (Х.Ганчулуун)-д үүрэг болгосугай.



Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН

1706000077.8

Эрчим хүчний сайдын 2025 оны
01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн
А/дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт
121

**"БАГАНУУР ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ТӨХК-ИЙН 2025 ОНЫ ТЕХНИК,
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН**

№	Техник, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд		Хэмжих нэгж	2023 он гүйцэтгэл	2024 он		2025 он төлөвлөгөө
					Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл (ХБГ-ээр)	
			х	1	2	3	4
1	Худалдан авах ЦЭХ		сая кВт.ц	612.4	632.6	674.4	740.7
	Түгээлтийн алдагдал	хувиар	хувь	6.53	5.78	5.69	6.07
		биетээр	сая кВт.ц	40	36.6	38.4	44.9
	Борлуулах ЦЭХ		сая кВт.ц	572.4	596.0	636.0	695.7
2	Нийт орлого		сая төг	165,949.7	171,433.2	190,946.7	244,331.1
	Үүнээс:	ЦЭХ	сая төг	135,723.3	138,268.9	151,144.9	196,311.5
		Түгээх үйл ажиллагааны	сая төг	27,495.2	31,139.5	37,804.4	46,891.6
		Үйл ажиллагааны бус орлого	сая төг	2,731.2	2,024.8	1,997.4	1,128.0
3	Нийт зардал		сая төг	168,936.2	175,620.3	190,388.2	244,097.9
	Үндсэн үйл ажиллагааны зардал		сая төг	165,710.0	174,097.3	188,550.4	242,760.1
		Элэгдэл	сая төг	7,773.5	7,800.0	9,902.5	10,544.6
		Үйл ажиллагааны зардал	сая төг	24,325.1	31,909.8	30,442.1	41,330.2
	Худалдаж авсан ЦЭХ-ний өртөг		сая төг	133,611.4	134,387.5	148,205.8	190,885.3
4	Татварын өмнөх ашиг /алдагдал/		сая төг	-2,986.5	-4,187.1	558.5	233.2
5	Татварын дараах ашиг /алдагдал/		сая төг	-3,659.6	-4,187.7	558.5	209.9
6	Борлуулалтын орлогын 1 төг-т ногдох		төг	1.02	1.02	1.00	1.00
7	Нийт авлага		сая төг	3,609.7	3,865.0	3,300.0	927.5
	Үүнээс:	ЭХ-ний	сая төг	2,967.9	3,500.0	2,400.0	927.5
		Бусад	сая төг	641.8	365.0	900.0	0.0
8	Нийт өглөг		сая төг	48,322.6	46,977.2	47,658.3	40,200.0
	Үүнээс:	Богино хугацаат өр төлбөр	сая төг	9,164.5	3,372.5	3,854.7	0.0
		Урт хугацаат өр төлбөр	сая төг	39,158.1	43,604.7	43,803.6	40,200.0
9	Нийт ажиллагсад		тоо	529	553	530	565.0
10	Нийт цалингийн сан		сая төг	15,439.6	20,027.3	19,603.6	25,168.5
11	Цахилгаан тасалдлын дундаж хугацаа		минут	721.1	708.0	826.0	800.0
12	Их засвар, ТЗБАХ, Хөрөнгө оруулалт		сая төг	4,303.9	6,380.0	5,719.3	7,170.5
	Санхүүжих	2025 он	сая төг				5,946.4
		2026 он	сая төг				1,224.1

Эрчим хүчний сайдын 2025 оны 01 дүгээр сарын 07-ний өдрийн
дугаар тушаалын хоёр дугаар хавсралт

"Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн 2025 оны их засвар, техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөө

Д/д	Хийгдэх ажил	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ (сая төг)	Төсөвт өртөг (сая төг)	Санхүүжих дүн	
						2025 онд	2026 онд
Нэг. Их засварын хүрээнд хийгдэх ажлууд							
Багануур салбар							
1	Багануур дүүрэг, 6/0.4 кВ-ын КТПН-60-ын их биеийг бүрэн (Хүчний трансформатораас бусад) солих их засварын ажил	ком	1	18.6	18.6	18.6	
2	Багануур дүүрэг, 6/0.4 кВ-ын ТП-25-ын Т-1,2 6 кВ-ын ачаалал таслагч шинээр солих	ш	2	1.7	3.4	3.4	
3	Багануур дүүрэг, 6/0.4 кВ-ын АТП-94, 130, 102, КТПН-12, 81, ТП-16, КТП-14-ын хэт ачаалагдсан трансформаторын чадал нэмэгдүүлж солих (хуучин трансформатор)	ком	7	0.9	6.1	6.1	
Дүн					28.1	28.1	0.0
Говьсүмбэр салбар							
4	Сүмбэр сум, КТПН-21, 22, 11, 185, 186, 0.4 кВ-ын СИП дамжуулагч давхар татаж ачаалал хуваарилах	м	2000	0.018	36.0	36.0	
5	Хонхор дэд станцын ажлын байрны барилгын их засвар	ком	1	55.2	55.2	55.2	
6	Бор-Өндөр хэсгийн ажлын байрны халаалтын засвар	ком	1	10.2	10.2	10.2	
7	Айраг сумын ажлын байрны засвар	ком	1	6.0	6.0	6.0	
8	Сүмбэр сум, 6/0.4 кВ-ын АТП-186, КТПН-24, Айраг сум 10/0.4 кВ-ын АТП-85-ын хэт ачаалагдсан трансформаторын чадал нэмэгдүүлж солих (хуучин трансформатор)	ком	3	1.9	5.6	5.6	
9	Сүмбэр сум, 6/0.4 кВ-ын КТПН-21, 22, 23, 11, АТП-14, 185, 186, Дархан сум, 6/0.4 кВ-ын АТП-114, Өндөршил сум, 15/0.4 кВ-ын АТП-81, Бор-Өндөр сум, 6/0.4 кВ ТП-103, Говь-Угтаал сум, 10/0.4 кВ-ын АТП-113, АТП-164, Даланжаргалан сум, 10/0.4 кВ-ын АТП-79, 80, 74 КТПН -76, Айраг сум, 10/0.4 кВ АТП-85, 10/0.4 кВ КТПН-84, 87, 90, 91-ийн 0.4 кВ оролтын кабель, автомат, рубильник, гал хамгаалагч солих	ком	21	4.6	96.8	96.8	
Дүн					209.7	209.7	0.0
Дорноговь салбар							
10	Сайншанд сум, 10/0.4 кВ-ын ТП-52-оос тэжээлтэй АЗДТГ-ын 0.4 кВ-ын шитний кабель солих	м	250	0.038	9.5	9.5	
11	Сайншанд сум, 10/0.4 кВ-ын ТП-82 тэжээлтэй 38,39-р байрны гадна 0.4 кВ-ын кабель солих	м	350	0.037	12.9	12.9	
12	14-61 ДГА, Hyundai truck маркийн ерөмтэй автокраны их засвар хийх (Кроп, фирда диск, ган диск, муфт шарик, ерөмний хошуу шүд солих)	ком	1	8.8	8.8	8.8	
13	Дорноговь аймаг, Өргөн сумын ажлын байрны их засвар хийх	ком	1	27.1	27.1	27.1	
14	Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, Зүүнбаян дэд станцын ажлын байрны их засвар	ком	1	36.5	36.5	36.5	
15	34-00 ДГН Nissan navara маркийн автомашины хойд тэнхлэг солих их засвар хийх	ком	1	3.5	3.5	3.5	
16	Салбарын барилгын халаалт, сан техникийн шугамын засвар хийх	м	160	0.5	78.0	78.0	
Дүн					176.4	176.4	0.0
Дундговь салбар							
17	35 кВ-ын Хулд ЦДАШ-ын тулгуурын төмөр хийц будах	км	35.8	0.5	18.0	18.0	
18	35 кВ-ын Луус ЦДАШ-ын тулгуур №121, 146, 190, 257 солих	ш	4	4.5	18.0	18.0	
19	Салбарын барилгын гадна пасад засварлах	м2	350	0.1	43.1	43.1	
20	35/6 кВ-ын Төв дэд станц, Т-1,2-ын 6 кВ талд УСО солих	ш	2	1.3	2.7	2.7	
Дүн					81.8	81.8	0.0
Хэнтий салбар							
21	Хэнтий салбарын ажлын байрны дээврийн засвар	м2	1	15.5	15.5	15.5	

22	15/ 0.4 кВ-ын Биндэр АТП-55, 56, Батширээт АТП-57, 59, 116, Норовлин АТП-64, 65 сум, Дадал АТП-63 дэд өртөөнүүдийн 0.4 кВ-ын ерөнхий щит солих	ком	10	3.7	36.9	36.9	
23	Хэрлэн сум, 6/0.4 кВ-ын АТП-3, 5, 7, 31, 106, 110, КТПН-89, 6 кВ-ын Хийд Шу.С-ын 6 кВ-ын хуурай салгуур солих	ш	8	1.4	11.5	11.5	
24	Хэрлэн сум, 6/0.4 кВ-ын АТП-3, 5, 113, 88, 221, 32, 31, 37, 17, 15, 13, 33, 34, 35, 111, 20, КТПН-130, 260, 259, 262, 11, 12, 10, 25, ТП-4, 6, Баян-Адарга сум, 15/0.4 кВ-ын АТП-60, 61, 121, 182, Норовлин сум, АТП-64, 65, Батширээт сум, АТП-58, Баян-Овоо сум, 10/0.4 кВ-ын АТП-69, Өмнөдэлгэр сум, АТП-48 0.4 кВ-ын оролтын кабель, автомат, рубилник, гал хамгаалагч солих	ком	35	0.8	29.5	29.5	
Дүн					93.3	93.3	0.0
Төв компани							
25	Трансформаторуудын их засвар	ш	10	5.3	53.0	53.0	
26	Конторын 1,2,3 давхарын их засвар (Үүдний өрөө, болон уулзалтын өрөөний дизайны өөрчлөх, цайны газрын засвар, жолооч нарын өрөөний засвар, автогражийн хаалга солих)	ком	1	370.5	370.5	370.5	
27	Конторын сангийн шугам хоолой, цайны газрын бохирын хоолой засварлах	ком	1	110	109.6	109.6	
28	ҮС99Т-5С загварын тоолуур шалгах зөөврийн төхөөрөмжийг засварлах	ком	1	6.3	6.3	6.3	
Дүн					539.4	539.4	0.0
Их засварын ажлын дүн					1,128.7	1128.7	0.0
Хоёр. Техник зохион байгуулалтын арга хэмжээгээр хийгдэх ажлууд							
Багануур салбар							
1	6 кВ-ын Хэрлэн-2 ЦДАШ-ын төмөр бетон хөлтэй ялзарсан модон тулгуурыг төмөр бетон тулгуураар солих, намгийн хамгаалалт хийх, хөндийрүүлэгч солих	км	1.8	22.5	40.6	40.6	
2	Хэнтий аймаг, Жаргалтхаан сумын 10 кВ, 0.4 кВ-ын төмөр бетон хөлтэй модон тулгуурыг төмөр бетон тулгуураар хэсэгчлэн шинэчлэх, 0.4 кВ-ын АС дамжуулагчийг СИП дамжуулагчаар шинэчлэх	км	4.6	39.7	182.6	182.6	
3	6 кВ-ын Задгай-2, Хуцаа-2 ЦДАШ-ын тойруу схем үүсгэж найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх	км	0.23	44.0	10.1	10.1	
4	6 кВ-ын РП-2-ын РХА-ийн хэлхээг шинэчлэх (Механик реле микропроцессын хамгаалалт бүхий релегээр солих, оруулга гаргалгааны гүйдлийн трансформаторыг шинэчлэх)	ком	10	19.4	194.1	194.1	
5	35 кВ-ын Хэрлэнбаян-Улаан ЦДАШ-ын ялзарсан модон тулгуур, траверс солих	км	1	52.5	52.5	52.5	
6	10 кВ-ын ХБУ-Дэлгэрхаан ЦДАШ-ын ялзарсан модон тулгуур солих	км	1.6	25.6	40.9	40.9	
Дүн					520.7	520.7	0.0
Говьсүмбэр салбар							
7	35 кВ-ын Говь-Угтаал ЦДАШ-ын модон тулгуурыг төмөр бетон тулгуураар шинэчлэх	км	6.2	54.4	337.0	337.0	
8	35/6 кВ-ын Шивээговь дэд станц, Т-1,2 35 кВ-ын тосон таслуурыг вакуум таслуураар солих	ком	2	32.7	65.4	65.4	
9	35/6 кВ-ын Зүлэгтэй дэд станц, 6 кВ-ын Тосгон, Гэр байр, Уурын зуух, Рашаант гаргалгааны тосон таслуурыг вакуум таслуураар солих	ком	4	8.3	33.3	33.3	
10	35/6 кВ-ын Зүлэгтэй дэд станц, Аккумуляторын иж бүрэн байгууламж тавих	ком	1	30.1	30.1	30.1	
11	35/10 кВ-ын Даланжаргалан дэд станц, Аккумуляторын иж бүрэн байгууламж тавих	ком	1	29.8	29.8	29.8	
12	35/6 кВ-ын Шивээговь дэд станцын хашаа солих	ком	1	9.6	9.6	9.6	
13	Өндөршил сум, АТП-81, 82 хэрэглэгчийн 0.22, 0.4 кВ-ын тоолуур нэгтгэсэн щит солих	ш	79	0.8	60.7	60.7	
14	35/10 кВ-ын Даланжаргалан дэд станц, 10 кВ-ын Цэргийн анги, Гэр хороолол гаргалгааны тосон таслуурыг тоон реле бүхий вакуум таслуураар солих	ком	2	18.0	35.9	35.9	
15	Говьсүмбэр салбар, 0.4, 10 кВ-ын модон тулгуурыг төмөр бетон тулгууртай СИП дамжуулагчтай болгон шинэчлэх	км	9.5	31.4	298.3	298.3	
Дүн					900.3	900.3	0.0
Дорноговь салбар							
16	35/6 кВ-ын Өргөн дэд станц, 6 кВ-ын хуваарилах байгууламж бүрэн шинэчлэх	ком	1	276.6	276.6		276.6

17	35 кВ-ын Өргөн ЦДАШ-ын дамжуулагч утас солих	км	50	1.8	88.3	88.3	
18	10 кВ-ын Дэлгэрэх ЦДАШ-ын модон тулгуурыг төмөр бетон тулгуураар солих	км	10	22.5	224.8	224.8	
19	Замын-Үүд сум, Чөлөөт бүс дэд станц, шинээр баригдсан 2 хэлхээт агаарын шугамаас 10 кВ-ын Гэр байр-1 ЦДАШ-ыг тэжээх	км	0.5	94.6	47.3	47.3	
20	110/10 кВ-ын Замын-Үүд дэд станц, 10 кВ-ын Ус цэвэршүүлэх, Дулааны станц гаргалгааг 10 кВ РП-2-оос шинээр гаргалгаа гаргаж тэжээх	км	0.6	69.4	41.7	41.7	
21	Өргөн сум, 0.4 кВ-ын модон тулгуурыг төмөр бетон тулгуур бүхий бүрээстэй дамжуулагчаар солих	км	2.2	50.2	110.4	110.4	
Дүн					789.0	512.4	276.6
Дундговь салбар							
22	35 кВ-ын Дэлгэрцогт ЦДАШ-ын модон тулгуурыг төмөр бетон тулгуураар шинэчлэх	км	6.2	52.7	327.0	327.0	
23	35/10/15 кВ-ын Дэлгэрцогт дэд станцын 35 кВ-ын хүчдэлийн трансформатор суурилуулах	ком	1	17.9	17.9	17.9	
24	35/15 кВ-ын Хулд дэд станц, Аккумуляторын байгууламж суурилуулах	ком	1	30.6	30.6	30.6	
25	35/10 кВ-ын Гурвансайхан дэд станц, Аккумуляторын байгууламж суурилуулах	ком	1	28.4	28.4	28.4	
26	35/10 кВ-ын Луус дэд станц, 35 кВ-ын хүчдэлийн трансформаторт хуурай салгуур суурилуулах	ком	1	7.9	7.9	7.9	
27	Өлзийт сум, 0.4 кВ-ын модон тулгуурыг төмөр бетон тулгуур бүхий бүрээстэй дамжуулагчаар солих	км	7.5	36.4	273.2	273.2	
28	Сайнцагаан сум, 6/0.4 кВ-ын КТПН-27, 67, 6/0.4 кВ-ын 250 кВА чадал бүхий КТПН суурилуулж (Хуучин трансформатор), 0.4 кВ-ын ЦДАШ-д СИП дамжуулагч давхар татаж ачаалал хуваарилах	ком	1	43.2	43.2	43.2	
29	Сайнцагаан сум, 6/0.4 кВ-ын АТП-14, 15, 112, 6/0.4 кВ-ын 250 кВА чадал бүхий КТПН суурилуулж (Хуучин трансформатор), 0.4 кВ-ын ЦДАШ-д СИП дамжуулагч давхар татаж ачаалал хуваарилах	ком	1	49.3	49.3	49.3	
30	Сайнцагаан сум, 6/0.4 кВ-ын ТП-65 хүчдэлийн уналттай 0.4 кВ-ын ЦДАШ-д СИП дамжуулагч давхар татаж ачаалал хуваарилах	ком	1	16.2	16.2	16.2	
31	Сайнцагаан сум, 6/0.4 кВ-ын ТП-25 хүчдэлийн уналттай 0.4 кВ-ын ЦДАШ-д СИП дамжуулагч давхар татаж ачаалал хуваарилах	ком	1	13.7	13.7	13.7	
32	35/6 кВ-ын Төв дэд станц, 6 кВ-ын 1 ба 2-р секцэд нумын хамгаалалтын төхөөрөмж AQ101, дагалдах 4 ширхэг AQ-01 мэдрэгчтэй	ком	2	11.9	23.8	23.8	
Дүн					831.2	831.2	0.0
Хэнтий салбар							
33	15 кВ-ын Биндэр ЦДАШ-ын хийц өөрчлөх (PS-15-г PS-70, PS-20-р) солих	км	44.4	1.4	61.8	61.8	
34	Баян-Адарга сум, 15/0.4 кВ-ын АТП-134, 0.22 кВ, 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуур, бүрээстэй дамжуулагч утас, тоолуур нэгтгэлийн хайрцагтай болгож газардуулга бүрэн шинэчлэх	км	3.8	33.6	127.6	127.6	
35	35/10 кВ-ын Батноров дэд станц, 35 кВ-ын Баян-Адарга гаргалгааны эльгаз таслуурыг вакуум таслуураар солих	ком	1	6.1	6.1	6.1	
36	Түмэнцогт сум 10/0.4 кВ-ын АТП-136, Биндэр сум 15/0.4 кВ-ын АТП-161, Хэрлэн сум 6/0.4 кВ-ын КТПН-10, 112, 129, БШ 15 кВ-ын Рек.Т дэд өртөөний хашаа хийх	ш	6	2.8	16.7	16.7	
37	Хэрлэн сум, 6/0.4 кВ-ын АТП-196-аас тэжээлтэй айл өрхийн тоолууруудыг смарт тоолуураар солих	ш	84	0.3	24.4	24.4	
38	35/10 кВ Түмэнцогт дэд станц, 10 кВ-ын Баян-Овоо гаргалгааг дэд станцаас тэжээх схемийн өөрчлөлт	ком	1	51.4	51.4	51.4	
39	Дадал сум, Бөөр хэсгийн хүчдэлийн уналттай хэсэгт 15/0.4 кВ-ын 160 кВА КТПН суурилуулах	ком	1	37.1	37.1	37.1	
40	6 кВ-ын Төв, Хангал ЦДАШ-ын 6 кВ-ын Реклоузер таслуур, хуурай салгуур суурилуулах, кольцо схем үүсгэх	ком	2	58.1	116.1	116.1	
Дүн					441.2	441.2	0.0
Техникийн зохион байгуулалтын ажлын дүн					3,482.5	3,205.9	276.6
Гурав. Хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлууд							
Багануур салбар							
1	Компьютер, мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмж бусад дагалдах хэрэгслийн хамт	ком	1	25.4	25.4	17.8	7.6

2	Оффисын тавилга	ком	1	20.0	20.0	14.0	6.0
3	Ажлын багаж	ком	1	33.0	33.0	23.1	9.9
4	Өрөмтэй автокран	ш	1	300.0	300.0	300.0	
5	35/10 кВ-ын Байдлаг дэд станцын диспетчерийн шуурхай ажиллагааны ажлын байрны UPS батарей	ш	1	3.5	3.5	3.5	
6	Дэлгэрхаан сумын шуурхай ажиллагааны ажлын байр	ш	1	50.0	50.0	35.0	15.0
Дүн					431.9	393.3	38.5
Говьсүмбэр салбар							
7	Компьютер, мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмж бусад дагалдах хэрэгслийн хамт	ком	1	39.225	39.2	27.5	11.8
8	Оффисын тавилга	ком	1	17.8	17.8	12.5	5.3
9	25-02 ГСА, ХСМГ маркийн автокраны салхины хурд хэмжигч солих	ш	2	1.5	3.0	3.0	
10	Ажлын багаж	ком	1	30	30.0	21.0	9.0
11	35/15 кВ-ын Баянжаргалан дэд станцын ажлын байр	ком	1	50	50.0	35.0	15.0
12	Цахилгаан мопед	ш	2	1.6	3.2	3.2	
Дүн					143.2	102.1	41.1
Дорноговь салбар							
13	Компьютер, мэдээллийн технологийн төхөөрөмж бусад дагалдах хэрэгсэл	ком	1	35.8	35.8	25.0	10.7
14	Оффисын тавилга	ком	1	31.9	31.9	22.3	9.6
15	Шуурхай үйлчилгээний ажилд туулах чадвар сайтай авто машин (Ланд-78 лонг)	ш	1	140.0	140.0	40.0	100.0
16	Краны араг	ком	1	1.8	1.8	1.8	
17	Салбарын гражийн автомат хаалга солих	ш	1	4.1	4.1	4.1	
18	Ажлын багаж	ком	1	20.0	20.0	14.0	6.0
19	69-03 УР LTMG.BLT388 тракторын ухагч шанаганы базагч	ком	1	7.0	7.0	7.0	
Дүн					240.6	114.3	126.3
Дундговь салбар							
20	Компьютер, мэдээллийн технологийн төхөөрөмж бусад дагалдах хэрэгсэл	иж бүрэн	1	31.7	31.7	22.2	9.5
21	Оффисын тавилга	ком	1	24.4	24.4	17.0	7.3
22	Ажлын багаж	ком	1	33.5	33.5	23.5	10.1
23	Шуурхай үйлчилгээний ажилд туулах чадвар сайтай авто машин (Hiace)	ш	1	140.0	140.0	40.0	100.0
24	Краны араг	ком	1	1.8	1.8	1.8	
Дүн					231.4	104.5	126.9
Хэнтий салбар							
25	Шуурхай үйлчилгээний ажилд туулах чадвар сайтай авто машин (Ланд-76)	ш	1	140.0	140.0	40.0	100.0
26	Бэрх дэд станцын хажууд автомашины граж шинээр барих	ком	1	18.2	18.2	18.2	
27	Ажлын багаж	ком	1	33.30	33.3	23.3	10.0
28	Тавилга	ком	1	8.20	8.2	5.7	2.5
29	Компьютер, мэдээллийн технологийн төхөөрөмж бусад дагалдах хэрэгсэл	ком	1	49.1	49.1	34.4	14.7
30	Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн барилга шинээр барих (он дамжин хэрэгжих, нийт төсөвт өртөг-2,823.7 сая төгрөг)	м2	369.95	2.3	850.0	600.0	250.0
Дүн					1,098.8	721.6	377.2
Төв компани							
31	Компьютер, мэдээллийн технологийн төхөөрөмж бусад дагалдах хэрэгсэл	ком	1	96.9	96.9	67.9	29.1
32	Оффисын тавилга	ком	1	28.9	28.9	20.2	8.7
33	Ажлын багаж	ком	1	125.2	125.2	87.6	37.6
34	Сэндвич складны зураг хийлгэх	ком	1	50.0	50.0		50.0
35	Төв конторын нөөц тэжээл үүсгүүр	ш	1	32.5	32.5		32.5
36	Конторын барилгын ялтсан бойлер шинээр тавих	ком	1	80.0	80.0		80.0
Дүн					413.5	175.7	237.8
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН					2,559.3	1611.6	947.8
НИЙТ ДҮН					7,170.5	5,946.4	1,224.1