

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах:
Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх
сүлжээ ТӨХК
Түгээх үйл ажиллагаа хариуцсан бодлогын хэлтэс
Техникийн нөхцөл олголт, зургийн инженер
Л.Сайнжаргал
И-мэйл: sainjargalkhamsuren@gmail.com
Утас: 99034342

2025 онд олгогдсон, сунгагдсан цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөлийн судалгаа

2025 оны 12 дугаар сарын 25															
Д/д	Д/д	кВ	Төрөл	Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр	Байршил			Зориулалт	Холболтын цэг	Хүссэн чадал /кВт/	Хүчин чадал /кВА/	Олгосон огноо	Техникийн нөхцөлийн дугаар	Хүчлэнтэй байх хугацаа	Багануур дүүрэг
					Аймаг, хотын нэр	Сум, дүүрэг	Баг, хороо								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Багануур ЦТСС															
1	1	10/0.4	КТПН	Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумын засаг дарга	Хэнтий	Жаргалтхаан		Цэвэрлэх байгууламжийн гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	35/10 кВ-ын Жаргалтхаан дэд станц 10 кВ-ын Сумын төв ЦДАШ-ын тулгуур №4-өөс салбарласан 10 кВ-ын Радио реле ЦДАШ-ын тулгуур №25-с салбарлана.	25	63	2/10/2025	БН22/21-1	2 жил	35/10 кВ Жаргалтхаан, 10 кВ Сумын төв
2	2	6/0.4	КТПН	ПРИМЕР ИНВЕСТМЕНТ ХХК	Улаанбаатар	Багануур	1	12 давхар айлын орон сууц	6 кВ-ын РП-2 ХХБ-ын 6 кВ Задгай-1 ЦДАШ-ын тулгуур № 2-оос салбарлана.	250	250	3/6/2025	БН25/01	1 жил	110/6 кВ Хот, 6 кВ РП-2
3	3	6/0.4	ТП	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ	Улаанбаатар	Багануур	1	Соёлын ордны барилгын гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	110/6 кВ-ын Хот дэд станц 6 кВ-ын Хуцаа цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №16-аас	437	630	3/28/2025	БН25/02	2 жил	110/6 кВ Хот, 6 кВ Хуцаа
4	4	10/0.4	КТПН	"НИК ХХК" БАГАНУУР ДАХЬ НЕФТЬ ХАНГАМЖИЙН САЛБАР	Улаанбаатар	Багануур	3	Шатахуун түгээх станцын цахилгаан хангамж хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх	35/10 кВ-ын Жаргалтхаан дэд станцаас тэжээлтэй 10 кВ-ын Сумын төв цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №5-аас салбарлана.	100	160	5/2/2025	БН25/03	1 жил	35/10 кВ Жаргалтхаан, 10 кВ Сумын төв
5	5	6/0.4	ТП	ПРИМЕР ИНВЕСТМЕНТ ХХК	Улаанбаатар	Багануур	1	12 давхар айлын орон сууц	6 кВ-ын РП-2 хаалттай хуваарилах байгууламжид микропроцессорын хамгаалалттай вакуум таслуур бүхий гаргалгааны 1 ком ячийжийг шинээр суурилуулна.	630	630	5/2/2025	БН25/04	1 жил	110/6 кВ Хот, 6 кВ РП-2
6	6	10/0.4	КТПН	Иргэн С.Алтансүх	Төв	Мөнгөнморьт	2	Сүү хуурайшуулах үйлдвэрийн цахилгаан хангамж (сунгалт)	35/10 кВ-ын Байдлаг дэд станц 10 кВ-ын Мөнгөнморьт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас салбарласан 10 кВ-ын Хан хэрлэн тур цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №4-өөс салбарлана.	45	63	5/2/2025	БН23/16-1	1 жил	35/10 кВ-ын Байдлаг дэд станц 10 кВ-ын Мөнгөнморьт
7	7	6/0.4	КТПН	"ПОЛАРИС РӨҮД ИНЖЕНЕРИНГ" ХХК	Улаанбаатар	Багануур	1	Чулуу бутлуурын үйлдвэр болон цемент бетон зурмагийн үйлдвэрийн цахилгаан хангамж	6 кВ-ын РП-1 хаалттай хуваарилах байгууламжийн 6 кВ Үйлдвэр-1 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №10,11,12-ыг төмөр бетон тулгуур болгон шинэчилнэ. 6 кВ Үйлдвэр-1 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №11-ээс салбарлана.	350	400	5/21/2025	БН25/06	1 жил	110/6 кВ Хот, 6 кВ РП-1 ХХБ, 6 кВ-ын Үйлдвэр-1
8	8	6/0.4	КТПН	Иргэн Л.Бямба-Эрдэнэ	Улаанбаатар	Багануур	1	Хийц, цемент бетон зурмагийн үйлдвэрийн цахилгаан хангамж	6 кВ-ын РП-1 хаалттай хуваарилах байгууламжийн 6 кВ Үйлдвэр-2 ЦДАШ 6/0.4 кВ ТП-29 д/ст-д ячийж суурилуулна.	400	400	5/21/2025	БН25/07	1 жил	110/6 кВ Хот, 6 кВ РП-1 ХХБ, 6 кВ-ын Үйлдвэр-2
9	9	10/0.4	КТПН	Хэнтий аймаг, Жаргалтхаан сум, Ерөнхий боловсролын сургууль	Хэнтий	Цэнхэрмандал	5	100 хүүхдийн дотуур байр	35/10 кВ Жаргалтхаан дэд станц 10 кВ-ын Сумын төв гаргалгаанаас тэжээлтэй КТПН-8 дэд өртөөний хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.	125	400	5/21/2025	БН25/08	2 жил	35/10 кВ Жаргалтхаан, 10 кВ-ын Сумын төв
10	10	6/0.4	ТП	"БАГАНУУР УС" ААТҮГ	Улаанбаатар	Багануур	1	ууламжийн гадна цахилгаан хангамж	110/6 кВ-ын Төв дэд станцаас тэжээлтэй 6 кВ Цэвэрлэх-2 ЦДАШ-ын тулгуур №35-ыг, 6 кВ Цэвэрлэх-1 ЦДАШ-ын тулгуур №34-ийг П маягийн тулгуураар тус тус шинэчилнэ.	300	400	5/21/2025	БН22/14-1	3 жил	110/6 кВ-ын Төв дэд станцаас тэжээлтэй 6 кВ Цэвэрлэх-2 , 6 кВ Цэвэрлэх-1
11	11	6/0.4	КТПН	Иргэн Н.Баасанжаргал	Улаанбаатар	Багануур	1	Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний төв (сунгалт)	Багануур дүүрэг РП-1 6 кВ-ын Үйлдвэр-2 ЦДАШ-ын тулгуур №8-с салбарлана. Тулгуур №8-г төмөр бетон тулгуураар шинэчилнэ.	75	100	2025.05.29	БН24/08-01	1 жил	РП-1 6 кВ-ын Үйлдвэр-2
12	12	6/0.4	КТПН	КОМФОРТ ИМПЕКС ХХК	Улаанбаатар	Багануур	3	Цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлын тур цахилгаан хангамж	110/6 кВ-ын Төв дэд станцын 6 кВ Цэвэрлэх-1 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №38-аас салбарлана.	400	400	2025.06.09	БН25/09	1 жил	110/6 кВ-ын Төв дэд станцын 6 кВ Цэвэрлэх-1 АШ
13	13	6/0.4	КТПН	"ДАШВАНЖИЛ ГРУПП" ХХК	Хэнтий	Цэнхэрмандал		Автомашин болон ахуйн баллон хийгээр цэнэглэх станцын гадна цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Цэнхэрмандал дэд станц 6 кВ-ын Радио реле ЦДАШ-аас тэжээлтэй 6 кВ-ын Гуанз ЦДАШ-ын тулгуур №16-аас салбарлана.	30	50	2025.06.24	БН25/10	1 жил	35/6 кВ-ын ЦМ д/ст 6 кВ-ын Радио реле ЦДАШ-аас тэжээлтэй 6 кВ-ын Гуанз ЦДАШ
14	14	6/0.4	ТП	БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Улаанбаатар	Багануур	1	Баялаг хорооллын гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	6 кВ-ын РП-1 хаалттай хуваарилах байгууламжийн ячийж №7, 16-аас тэжээлтэй ТП-8 хаалттай дэд өртөөний 6 кВ-ын гаргалгаанаас тэжээгдсэн КТПН-165 дэд өртөөний 160 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын дэд өртөөний хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, 2*630 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын ТП маягийн иж бүрэн дэд өртөө шинээр суурилуулна.	254	470	2025.06.24	БН21/22-1	2 жил	6 кВ-ын РП-1 ХХБ
15	15	6/0.4	КТПН	ИРГЭН Ж.ГАЛМАНДАХ	Хэнтий	Цэнхэрмандал	3	Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний барилгын гадна цахилгаан хангамж	110/6 кВ-ын Төв дэд станц 6 кВ-ын Цэвэрлэх-2 агаарын шугамаас тэжээлтэй 6/0.4 кВ-ын АТП-124 дэд өртөөний порталаас салбарлана.	90	100	2025.07.04	БН25/11	1 жил	110/6 кВ-ын Төв дэд станц 6 кВ-ын Цэвэрлэх-2 АШ
16	16	10		"ХАЙТАЛ МЕГАВАТ" ХХК	Хэнтий	Жаргалтхаан		Хэнтий аймаг Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хүчилтэй авто замын трасод орсон 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур өндөрлөх	35/10 кВ-ын Жаргалтхаан дэд станц 10 кВ-ын Дэлгэрхаан ЦДАШ-ын тулгуур №4-5-ыг 15 метр урттай төмөр бетон тулгуураар шинэчилнэ.	-	-	2025.06.24	БН25/12	1 жил	35/10 кВ-ын Жаргалтхаан дэд станц 10 кВ-ын Дэлгэрхаан ЦДАШ

17	17	10/0.4	КТПН	"ЭРХЭС КОНСТРАКШН" ХХК	Улаанбаатар	Багануур	4	Спорт, урлагийн цогцолбор барилгын цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Байдлаг дэд станц 10 кВ-ын Тогос-Уул цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №11-ээс салбарлана.	160	250	2025.08.06	БН25/13	2 жил	10 кВ-ын Тогос-Уул АШ
18	18	10/0.4	КТПН	Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумын засаг дарга	Хэнтий	Жаргалтхаан		Засаг даргын тамгын газрын конторын барилгын цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Жаргалтхаан дэд станц 10 кВ-ын Сумын төв цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 10/0.4 кВ-ын АТП-2 дэд өртөөг буулгаж, төгсгөлийн тулгуур №19-г төмөр бетон тулаастай тулгуур болгон шинэчилнэ.	70	150	2025.07.04	БН25/14	2 жил	35/10 кВ Жаргалтхаан, 10 кВ Сумын төв АШ
19	19	6/0.4	КТПН	БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Улаанбаатар	Багануур	5	5-р хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвийн гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	6 кВ-ын РП-2-ын 6 кВ Задгай-1 ЦДАШ-ын тулгуур №19-аас тэжээлтэй 250 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын КТПН-18 дэд өртөөний хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, 400 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын КТПН маягийн дэд өртөө шинээр суурилуулна.	56	150	2025.08.26	БН 24/19-01	2 жил	6 кВ-ын Задгай-1 АШ
20	20	6/0.4	КТПН	"БАГАНУУРЫН ЦАХИЛГААН МЕХАНИКИЙН ҮЙЛДВЭР" ХХК	Улаанбаатар	Багануур	3	Үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх	6 кВ-ын РП-3 хаалттай хуваарилах байгууламжаас тэжээлтэй БЦМУ 6 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламжид шинээр ячеик угсарч суурилуулна.	630	630	2025.09.02	БН25/15	1 жил	6 кВ-ын РП-3 ХХБ
21	21	10/0.4	КТП	ИРГЭН Р.ГАНБААТАР	Төв	Мөнгөнморьт	2	Ахуйн хэрэгцээний цахилгаан хангамж (сунгалт)	35/10 кВ-ын Байдлаг дэд станц 10 кВ-ын Мөнгөнморьт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №210-с салбарлана. Тулгуур №209-211-ийг төмөр бетон болгож шинэчилнэ.	15	30	2025.09.23	БН 24/21-01	1 жил	10 кВ-ын Мөнгөнморьт АШ
22	22	6/0.4	КТПН	"БУЙЛД МАСТЕР" ХХК	Улаанбаатар	Багануур	3	Замчин хэсгийн хүүхдийн цэцэрлэг, бага сургуулийн цахилгаан хангамж (сунгалт)	110/6 кВ-ын Төв дэд станцаас тэжээлтэй 6 кВ-ын Цэвэрлэх-2 ЦДАШ-аас ТП-30 дэд өртөө рүү салбарласан ЦДАШ-ын тулгуур №5-аас салбарлана.	200	250	2025.09.23	БН 22/15-01	2 жил	6 кВ-ын Цэвэрлэх-2 АШ
23	23	6/0.4	КТПН	"ХҮЛГИЙН ДЭЭД" ХХК	Улаанбаатар	Багануур	3	Багануур дүүргийн тойрог авто замын ажлын чулуу бутлуурын үйлдвэрийн түр цахилгаан хангамж	110/6 кВ-ын Төв дэд станц 6 кВ-ын Цэвэрлэх-2 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын анкер тулгуур №8-аас салбарлана.	350	400	2025.09.25	БН25/16	1 жил	6 кВ-ын Цэвэрлэх-2 АШ
24	24	6/0.4	ТП	"ЦОГЛОГ ӨРГӨӨ КОНСТРАКШН" ХХК	Улаанбаатар	Багануур	3	Голден палас хотхоны гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	Багануур дүүрэг 6 кВ-ын РП-2 хаалттай хуваарилах байгууламжид микропроцессорын хамгаалалттай вакуум таслуур бүхий их бүрэн ячеик шинээр суурилуулна.	800	800	2025.09.25	БН 24/28-01	1 жил	6 кВ-ын РП-2 ХХБ
25	25	6/0.4	КТПН	ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЦЭНХЭРМАНДАЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Хэнтий	Цэнхэрмандал	2	Жуулчдын түр буудаллах цэгийн барилгын гадна цахилгаан хангамж	110/6 кВ-ын Төв дэд станц 6 кВ-ын Цэвэрлэх-1 агаарын шугамаас тэжээлтэй 6 кВ-ын Шижир Ойл цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төгсгөлийн тулгуур №22-оос салбарлана.	60	63	2025.09.25	БН25/17	2 жил	6 кВ-ын Цэвэрлэх-1 АШ
26	26	6/0.4	КТПН	ИРГЭН Д.ОЮУНГЭРЭЛ	Төв	Мөнгөнморьт	2	Аялал жуулчлал, амралтын газрын цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Байдлаг дэд станц 10 кВ-ын Мөнгөнморьт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №155-аас салбарлана.	80	100	2025.10.08	БН25/18	1 жил	10 кВ-ын Мөнгөнморьт АШ
27	27	6/0.4	КТПН	ИРГЭН Ч.ЭРДЭНЭБИЛЭГ	Улаанбаатар	Багануур	4	Үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамж	6 кВ-ын РП-2 ХХБ-ийн 6 кВ-ын Задгай-1 ЦДАШ-ын тулгуур №34-с салбарлана.	250	250	2025.10.22	БН25/19	1 жил	6 кВ-ын Задгай-1 АШ
28	28	10/0.4	АТП	ЭБЭГ ХХК	Хэнтий	Жаргалтхаан	3	Тариалнгийн талбайн гадна цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Жаргалтхаан дэд станц 10 кВ-ын Дэлгэрхаан ЦДАШ-ын тулгуур №106-аас салбарлана.	40	63	2025.11.04	БН22/26-01	1 жил	10 кВ-ын Дэлгэрхаан ЦДАШ
29	29	6/0.4	КТПН	НИЙСЛЭЛИЙН 132 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ	Улаанбаатар	Багануур	4	Дөрөв дүгээр хорооны Рашаант хэсгийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн цахилгаан хангамж	6 кВ-ын РП-2 ХХБ-ийн 6 кВ-ын Задгай-1 ЦДАШ-ын тулгуур №31-с салбарлана.	150	160	2025.11.25	БН25/20	2 жил	6 кВ-ын Задгай-1 АШ
30	30	6/0.4	ТП	"ТАВАН БОГД ФҮҮДС" ХХК	Улаанбаатар	Багануур	1	Түргэн хоолны сүлжээний барилгын цахилгаан хангамж	6 кВ-ын РП-1 ХХБ-ийн 6/0.4 кВ-ын ТП-8 хаалттай дэд станцын 400 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын Т-1 хүчний трансформаторын чадлыг нэмэгдүүлж 630 кВА чадалтай хүчний трансформатороор шинэчлэн солино.	150	230	2025.12.02	БН25/21	1 жил	6/0.4 кВ-ын ТП-8 д/ст
31	31	6/0.4	КТПН	БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Улаанбаатар	Багануур	1	Соёл амралтын хүрээлэнгийн цахилгаан хангамж	110/6 кВ-ын Хот дэд станц 6 кВ-ын РП-4 хаалттай хуваарилах байгууламжид шинээр угсарсан бэлтгэл ячеикнаас 3*95 мм2-аас багагүй хөндлөн огтлолын талбайтай газарт булах зориулалт бүхий цахилгаан дамжуулах кабель шугам татна.	317	400	2025.12.02	БН25/22	2 жил	6 кВ-ын РП-4 ХХБ
31	ш техникийн нөхцөл олгосоноос 10 ш нь техникийн нөхцөлийн сунгалт 1810 кВА									6839	8442				
Говьсүмбэр ЦТСС															
32	1	10/0.4	КТПН	Дундговь аймаг, Говь-Угтаал сумын засаг дарга	Дундговь	Говь-Угтаал	1	Цэвэрлэх байгууламжийн гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	35/10 кВ-ын Говь-Угтаал дэд станц 10 кВ-ын Баяндалай ЦДАШ-ын тулгуур №4-с салбарлана.	50	100	2025.01.06	ГС 22/21-01	1 жил	35/10 кВ-ын Говь-Угтаал дэд станц 10 кВ-ын Баяндалай ЦДАШ
33	2	6/0.4	КТПН	"ӨВӨРГОЛД" ХХК	Хэнтий	Бор-Өндөр	1	Жоншны уурхайн гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	110/35/6 кВ Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын ХХБ-ийг шинээр их бүрэн вакуум таслуур бүхий 1 ячеикаар өргөтгөнө.	550	630	2025.01.22	ГС 23/31-01	1 жил	110/35/6 кВ Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын ХХБ
34	3	10/0.4	АТП	"ЖИНХУА ОРД" ХХК	Хэнтий	Дархан	4	Төмрийн хүдэр хуурай аргаар баяжуулах үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 35 кВ-ын ИХБ-д шинээр 35 кВ-ын цэнэг шавхагч, хуурай салгуур (Шу.С, Шин.С), гүйдлийн трансформатор, микропроцессорын хамгаалалттай, SCADA системд холбогдох алсын удирдлагатай вакуум таслуур суурилуулж өргөтгөнө.	800	800	2025.03.24	ГС 25/02	1 жил	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 35 кВ-ын ИХБ
35	4	35/0.4	дэд өртөө	"АЛТАНБУЛАГ УУЛ" ХХК	Хэнтий	Бор-Өндөр	4	уурхайн гадна цахилгаан ханга	35/6 кВ-ын Нисэх дэд станц 35 кВ-ын Цагаандэлгэр цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №31-с салбарлана.	800	800	2025.03.19	ГС 25/03	1 жил	35/6 кВ-ын Нисэх дэд станц 35 кВ-ын Цагаандэлгэр ЦДАШ
36	5	6/0.4	КТПН	ИРГЭН С.ГАНСҮХ	Говьсүмбэр	Сүмбэр	3	108 айлын орон сууцны гадна цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Хонжор дэд станц 6 кВ-ын Эрчимжсэн мал аж ахуй агаарын шугамын тулгуур №5-аас салбарлана.	190	250	2025.03.07	ГС 25/04	1 жил	35/6 кВ-ын Хонжор дэд станц 6 кВ-ын Эрчимжсэн мал аж ахуй АШ

37	6	35/0.4	дэд өртөө	"БАЯНТЭГШ ИМПЕКС" ХХК	Хэнтий	Бор-Өндөр	1	Жонш олборлох ил уурхайн гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	35 кВ-ын Зүлэгтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын анкер тулгуур №145-аас салбарласан 35 кВ Хажуу-Улаан ЦДАШ-ын эхэнд П портал угсарч дээр нь 35 кВ-ын хуурай салгуур, цэнэг шавхагч, гүйдэл, хүчдэлийн трансформатор, тооцооны тоолуур, микропроцессорын хамгаалалттай реклоузер таслуур суурилуулна	550	630	2025.04.07	ГС 23/15-01	1 жил	35 кВ-ын Зүлэгтэй ЦДАШ анкер тулгуур №145-аас салбарласан 35 кВ Хажуу-Улаан ЦДАШ
38	7	6/0.4	КТПН	"ЭРДЭНЭС КРИТИКАЛ МИНЕРАЛС" ТӨҮГ БОР-ӨНДӨР УУЛЫН БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭР	Хэнтий	Бор-Өндөр	2	Уурхайчин цэцэрлэгт хүрээлэн, уурхайчин хотжны гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	110/35/6 кВ Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-1 гаргалгааны тулгуур №26, Хот-2 гаргалгааны тулгуур №25 дээр тус бүрд нь 6 кВ хуурай салгуур, цэнэг шавхагч суурилуулна.	300	400	2025.04.23	ГС 25/05	1 жил	10/35/6 кВ Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-1
39	8	6/0.4	КТПН	"АРВИЖИХ ХҮДЭР" ХХК	Хэнтий	Дархан	2	Төмрийн хүдрийг хуурай соронзон аргаар баяжуулах үйлдвэрийн цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Баргилт дэд станцаас тэжээлтэй 6 кВ-ын Арвижих хүдэр агаарын шугамын тулгуур №37-с салбарлана.	239	250	2025.04.23	ГС 25/06	1 жил	35/6 кВ-ын Баргилт дэд станцаас тэжээлтэй 6 кВ-ын Арвижих хүдэр АШ
40	9	6/0.4	КТПН	ХЭНТИЙ АЙМАГ БОР-ӨНДӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Хэнтий	Бор-Өндөр	4	Залуучууд сургалт спорт хөгжлийн төвийн барилгын цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-1, 2 ЦДАШ-аас тэжээлтэй 6/0.4 кВ-ын ТП-100 дэд өртөөний 2*250 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформаторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, 2*630 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор шинээр суурилуулна.	448	630	2025.04.23	ГС 22/25-1	1 жил	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-1, 2 ЦДАШ
41	10	6/0.4	КТПН	ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Говьсүмбэр	Сүмбэр	1	Аймгийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу баригдах хуваарилах байгууламж	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станцын 6 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламжаас тэжээгдэх шинээр баригдах 6 кВ-ын РП хаалттай хуваарилах байгууламжийн гаргалгаанаас 3*120 мм2-аас багагүй хөндлөн огтлолын талбайтай, газарт булах зориулалттай хос кабель шугам татан холбогдоно.	630	630	2025.04.25	ГС 25/07	2	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станцын 6 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламж
42	11	6/0.4	КТПН	ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Говьсүмбэр	Сүмбэр	2	Аймгийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу баригдах хуваарилах байгууламж	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станцын 6 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламжаас тэжээгдэх шинээр баригдах 6 кВ-ын РП хаалттай хуваарилах байгууламжийн гаргалгаанаас 3*95 мм2-аас багагүй хөндлөн огтлолын талбайтай, газарт булах зориулалттай хос кабель шугам татан холбогдоно	400	400	2025.04.25	ГС 25/08	2	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станцын 6 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламж
43	12	6/0.4	КТПН	ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Говьсүмбэр	Сүмбэр	3	Боржигин өв музейн барилгын цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станц 6 кВ-ын Алтат гэр хороолол агаарын шугамын тулгуур №14-өөс 160 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын АТП-14 дэд өртөөг буулгаж, 400 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор бүхий иж бүрэн КТПН маягийн дэд өртөөг суурилуулна.	150	240	2025.04.25	ГС 25/09	2	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станцын 6 кВ-ын Алтат гэр хороолол АШ
44	13	15/0.4	КТПН	Дундговь аймаг, Өндөршил сумын засаг дарга	Дундговь	Өндөршил	3	Соёл урлагийн цогцолбор, 10 ортой Эрүүл мэндийн төв, Төрийн албан хаагчийн 20 айлын орон сууцны ЦЭХ-ээр хангах, сумын төвийн хорооллын эрчим хүчний хуваарилалтыг тэнцвэржүүлэх	35/10/15 кВ-ын Баянжаргалан дэд станцаас тэжээлтэй 10/15 кВ-ын Өндөршил дэд өртөө 15 кВ-ын Өндөршил агаарын шугамын тулгуур №577-оос салбарлана.	400	400	2025.04.25	ГС 25/10	2	15 кВ-ын Өндөршил агаарын шугамаас
45	14	6/0.4	ТП	ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Говьсүмбэр	Сүмбэр	3	"Сансар" үйлчилгээтэй 140 айлын орон сууцны хотхон	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станцаас тэжээлтэй 6/0.4 кВ-ын ТП-3 дэд станцын 6 кВ талд иж бүрэн ячейж шинээр суурилуулна. Шинээр татсан 6 кВ-ын цахилгаан дамжуулах хос кабель шугамын төгсгөлд нь 2*800 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор бүхий ТП маягийн иж бүрэн хаалттай дэд өртөөг барина.	650	800	2025.04.28	ГС 25/11	2	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станцын 6/0.4 кВ-ын ТП-3 д/ст-аас
46	15	6/0.4	КТПН	ИРГЭН Б.МӨНХБАТ	Говьсүмбэр	Сүмбэр	3	Зочид буудал, зоогийн газар, мини маркетын гадна цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станц 6 кВ-ын Тэрэгт-1 агаарын шугамын тулгуур №12-оос салбарлана.	240	250	2025.05.21	ГС 25/12	1	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станцын 6 кВ-ын Тэрэгт-1 АШ-аас
47	16	6/0.4	КТПН	"ПЕТРОТРАК" ХХК	Говьсүмбэр	Сүмбэр	3	Автомашинь худалдаа, салбэг, засвар үйлчилгээний төв, хүчин чадалаа нэмэгдүүлэх	220/110/35/6 кВ-ын Чойр дэд станц 6 кВ-ын Нефть агаарын шугамаас тэжээлтэй 6/0.4 кВ-ын КТПН-26 дэд өртөөний 250 кВА чадалтай хүчний трансформаторын чадлыг нэмэгдүүлж, 400 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатораар шинэчлэн солино.	247	150	2025.05.21	ГС 25/13	1	6 кВ-ын Нефть агаарын шугамаас тэжээлтэй 6/0.4 кВ-ын КТПН-26 дэд өртөө
48	17	6/0.4	КТПН	УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМЫН ЭРЧИМ ХҮЧ, УС ХАНГАМЖИЙН 2 ДУГААР АНГИ	Говьсүмбэр	Сүмбэр	3	Бор-Өндөр өртөөний нөөц тэжээлийн цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-2 агаарын шугамын тулгуур №32-оос салбарлана.	160	160	2025.05.21	ГС 25/14	2	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-2 агаарын шугам
49	18	35/0.4	АТП	"ТАНКШТЕЛЛЕ" ХХК	Хэнтий	Бор-Өндөр		Авто замын барилгын асфальт, бетон хольцын үйлдвэрийн цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 35 кВ-ын Дархан цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур А№192-оос салбарлана.	630	630	2025.05.21	ГС 25/15	1	35 кВ-ын Дархан цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
50	19	6/0.4	КТПН	"ЖИ ЗЭТ ЭС ВАЙ МАЙНИНГ" ХХК	Хэнтий	Бор-Өндөр	5	Жонш баяжуулах уурхайн гадна цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын ХХБ-ийг шинээр иж бүрэн реле хамгаалалт, вакуум таслуур бүхий 1 ячейжаар өргөтгөнө.	800	800	2025.05.21	ГС 25/17	1	110/35/6 кВ Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын ХХБ
51	20	6/0.4	ТП	ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Говьсүмбэр	Сүмбэр	3	Шинээр баригдах орон сууцнуудын цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станцаас тэжээлтэй 6 кВ-ын РП-1 хаалттай хуваарилах байгууламжийн 6 кВ талд иж бүрэн ячейж шинээр суурилуулна.	650	800	2025.06.04	ГС 25/18	2	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станц 6 кВ-ын РП-1 ХХБ
52	21	6/0.4	КТПН	"БЛАСТТЕК" ХХК	Хэнтий	Бор-Өндөр	5	Тэсрэх бодисын цэнэглэлт, тэсэлгээний ажил үйлчилгээний цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Бор-Өндөр УБУ ХХБ-ийн 6 кВ-ын Хаягдлын аж ахуй ЦДАШ-ын тулгуур №47-оос салбарлана.	500	630	2025.06.24	ГС 25/19	1	110/35/6 кВ Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын ХХБ

53	22	6/0.4	КТП	"Газопровод Союз Восток" ХХК	Говьсүмбэр	Сүмбэр	1	Хийн хоолойн	220/110/35/6 кВ-ын Чойр дэд станц 6 кВ-ын "Сүмбэр" цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №2-оос салбарлана.	20	25	2025.06.24	ГС 23/04-1	2 жил	6 кВ-ын "Сүмбэр" ЦДАШ
54	23	6/0.4			Говьсүмбэр	Шивээговь	1		35/6 кВ-ын Шивээговь дэд станц 6 кВ-ын "Алсын худаг"	20	25	2025.06.24	ГС 23/05-1	2 жил	
55	24	10/0.4			Дорноговь	Даланжаргалан	4		35/10 кВ-ын Даланжаргалан дэд станц 10 кВ-ын "Сумын төв" цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №4-өөс салбарлана.	20	25	2025.06.24	ГС 23/06-1	2 жил	
56	25	10/0.4			Дорноговь	Айраг	2		110/35/10 кВ-ын Айраг дэд станц 10 кВ-ын "Гэр хороолол" цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №1-ээс салбарлана. Тулгуур №1-ийг төмөр бетон анкер тулгуур болгон шинэчилнэ.	20	25	2025.06.24	ГС 23/07-1	2 жил	
57	26	6/0.4	КТПН	ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Говьсүмбэр	Сүмбэр	3	5-р сургуулийн биеийн тамирын талбай, 320 хүүхдийн суудалтай өргөтгөлийн барилгын цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станцаас тэжээлтэй 400 кВА чадал бүхий 6/0.4 кВ-ын КТПН-4 дэд өртөөг буулгаж, шинээр 800 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор бүхий КТПН маягийн дэд өртөөг шинээр барина.	435	800	2025.07.04	ГС 25/20	2	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станц 6/0.4 кВ-ын КТПН-4 д/ст
58	27	10/0.4	КТПН	"ДОРНОГОВИЙН ҮЙЛС" ХХК	Дорноговь	Айраг	1	Жонш олборлох үйлдвэрийн цахилгаан хангамж	110/35/10 кВ-ын Айраг дэд станц 10 кВ-ын Бужгар агаарын шугамын тулгуур №43-аас салбарлана.	800	800	2025.07.04	ГС 25/21	1	110/35/10 кВ-ын Айраг дэд станц 10 кВ-ын Бужгар АШ
59	28	35/0.4	АТП	"РЕСУРС АЛЬЯНС" ХХК	Дорноговь	Айраг	3	Төмрийн хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн цахилгаан хангамж	110/35/10 кВ-ын Айраг дэд станц 35 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжийн 1-р систем шинийг вакуум таслуур бүхий гаргалгаагаар өргөтгөнө.	800	800	2025.07.04	ГС 25/22	1	110/35/10 кВ-ын Айраг дэд станц 35 кВ-ын ИХБ
60	29	6/0.4	КТПН	"ӨВӨРГОЛД" ХХК	Хэнтий	Бор-Өндөр	2	Жоншны уурхайн гадна цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Өвөрголд цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №56-аас салбарлана.	315	315	2025.07.04	ГС 25/23	1	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц
61	30	35/0.4	АТП	"ХТД" ХХК	Хэнтий	Дархан	2	Жонш олборлох уурхайн цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 35 кВ-ын Дархан ЦДАШ-аас тэжээлтэй 35 кВ-ын Цагаантолгой АШ-ын тулгуур №18-аас салбарлана.	630	630	2025.07.09	ГС 25/24	1	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц
62	31	6/0.4	КТПН	ИРГЭН Г.ГАНБОЛД	Говьсүмбэр	Сүмбэр	3	Худалдаа, үйлчилгээний зориулалттай барилгын цахилгаан хангамж	220/110/35/6 кВ-ын Чойр дэд станц 6 кВ-ын Радио реле цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын анкер тулгуур №36-аас салбарлана.	100	100	2025.07.09	ГС 25/25	1	220/110/35/6 кВ-ын Чойр дэд станц
63	32	6/0.4	ТП	РЭД УРБАН КОНСТРАКШН ХХК	Хэнтий	Бор-Өндөр	1	96 айлын орон сууцны барилгын цахилгаан хангамж (сунгалт)	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-1, 2 ЦДАШ-аас тэжээлтэй 6/0.4 кВ-ын ТП-97 дэд өртөөний 2*250 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформаторын хүчин чадалыг нэмэгдүүлж, Т-1 талд 630 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор шинээр суурилуулна.	330	630	2025.08.26	ГС 24/16-1	1	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-1, 2 ЦДАШ
64	33	6/0.4	КТПН	ИРГЭН Б.ЭРДЭНЭЗУЛ	Говьсүмбэр	Сүмбэр	1	Худалдаа, үйлчилгээ болон 98 айлын орон сууцны барилгын цахилгаан хангамж	220/110/35/6 кВ-ын Чойр дэд станц 6 кВ-ын Сүмбэр цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №20-оос салбарлана.	240	400	2025.08.26	ГС 25/27	1	220/110/35/6 кВ-ын Чойр дэд станц 6 кВ-ын Сүмбэр АШ
65	34	6/0.4	КТПН	"БОР-ӨНДӨР ПОЛЬМЕНТ" ХХК	Хэнтий	Бор-Өндөр	2	Хүдэр баяжуулах үйлдвэрийн цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Цэвэрлэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 6 кВ-ын Румб цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур Т№7-оос салбарлана.	550	630	2025.08.06	ГС 25/28	1	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Цэвэрлэх АШ
66	35	6/0.4	КТПН	"МЭЖИК БРИДЖ" ХХК	Говьсүмбэр	Сүмбэр	1	Бетон, зуурмагийн үйлдвэрийн цахилгаан хангамж	220/110/35/6 кВ-ын Чойр дэд станц 35 кВ-ын Нисэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №18-аас салбарлана.	243	400	2025.08.05	ГС 25/29	1	220/110/35/6 кВ-ын Чойр дэд станц 35 кВ-ын Нисэх АШ
67	36	6/0.4	КТПН	"ЭРДЭНЭС КРИТИКАЛ МИНЕРАЛС" ТӨҮГ БОР-ӨНДӨР УУЛЫН БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭР	Хэнтий	Бор-Өндөр		Уурхайчин цэцэрлэгт хүрээлэн, уурхайчин хотхоны гадна түр цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-2 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №25-аас салбарлана.	250	250	2025.08.11	ГС 25/30	1	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-2 АШ
68	37	6/0.4	КТПН	ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА	Говьсүмбэр	Сүмбэр	2	Өлзийт шинэ суурьшлын гадна цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүлэх	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станц 6 кВ-ын Тэрэгтийн худаг-1 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас 6/0.4 кВ-ын КТПН-217 дэд өртөөлүү салбарласан шугамын тулгуур №10-аас салбарлана.	250	250	2025.08.26	ГС 25/31	1	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станц 6 кВ-ын Тэрэгтийн худаг-1 АШ
69	38	6/0.4	КТПН	"СИТИ СҮЛЖЭЭ" ХХК	Хэнтий	Бор-Өндөр	6	Хайлуур жонш болон баяжмалын үйлдвэрийн цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-2 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төгсгөлийн тулгуур Т№34-өөс салбарлана.	523	630	2025.08.26	ГС 25/32	1	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-2 АШ
70	39	6/0.4	КТПН	"ТЭС ПЕТРОЛИУМ" ХХК	Хэнтий	Бор-Өндөр	4	Шатахуун түгээх станцын цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-1 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төгсгөлийн тулгуур Т№33-аас салбарлана.	100	100	2025.08.26	ГС 25/33	1	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-1 АШ
71	40	6/0.4	КТПН	"ЭЙКУСОРА" ХХК	Говьсүмбэр	Сүмбэр	4	Ашигт малтмал хайгуул, олборлолтын уурхайн цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станц 6 кВ-ын Эрчимжсэн мал аж ахуй цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын №57-оос салбарлана.	280	400	2025.09.23	ГС 25/34	1	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станц 6 кВ-ын ЭМАА АШ
72	41	6/0.4	КТПН	"ХАЙТАЛ МЕГАВАТ" ХХК	Говьсүмбэр	Сүмбэр		Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумаас Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын боомт хүртэлх тусгай зориулалтын авто замын трассд орсон цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур өндөрлөх, трассыг өөрчлөх	35/6 кВ-ын Шивээговь дэд станц 35 кВ-ын Баянжаргалан ЦДАШ-ын тулгуур №62, 63-г 35 кВ-ын өндөрлөсөн төмөр бетон тулгуураар шинэчилнэ. 35/6 кВ-ын Шивээговь дэд станц 6 кВ-ын Халзан-Уул ЦДАШ-ын тулгуур №69, 70-г 15 метр урттай төмөр бетон тулгуураар шинэчилнэ.			2025.09.23	ГС 25/35	2	

73	42	6/0.4	КТПН	"ЭРДЭНЭС КРИТИКАЛ МИНЕРАЛС" ТӨҮГ БОР-ӨНДӨР УУЛЫН БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭР	Дорноговь	Их хэт	5	Зүүн цагаан дэл уурхайн гадна цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Зүлэгтэй дэд станцын 6 кВ-ын Шижир цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 6/0.4 кВ-ын КТПН маягийн дэд өргөөний 630 кВА чадалтай хүчний трансформаторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, 1000 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатораар шинэчилж солино.	250	340	2025.09.26	ГС 25/36	1	35/6 кВ-ын Зүлэгтэй дэд станцын 6 кВ-ын Шижир цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
74	43	6/0.4	КТПН	"ЖИ ЗЭТ ЭС ВАЙ МАЙНИНГ" ХХК	Хэнтий	Бор-Өндөр	5	Жонш баяжуулах уурхайн гадна цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Зүүн баяжуулах цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төгсгөлийн тулгуур №39-өөс салбарлана.	690	800	2025.09.28	ГС 25/37	1	6 кВ-ын Зүүн баяжуулах цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
75	44	35/0.4	АТП	"ХТД" ХХК	Хэнтий	Дархан	2	Жонш олборлох уурхайн цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 35 кВ-ын ИХБ-ийг шинээр микропроцессорын хамгаалалттай вакуум таслуур бүхий иж бүрэн 1 гаргалгаагаар өргөтгөнө	900	900	2025.09.23	ГС 25/38	1	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц	
76	45	6/0.4	КТПН	"БАС ГОВЬ ГРУПП" ХХК	Говьсүмбэр	Сүмбэр	1	Тээвэр зууч, ложистик үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамж	220/110/35/6 кВ-ын Чойр дэд станц 6 кВ-ын Сүмбэр цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №3-аас салбарласан шугамын эхэнд 10 кВ-ын хуурай салгуур бүхий алсын удирдлагатай, БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн СКАДА системтэй холбогдож ажилладаг реклоузер таслуур суурилуулна.	80	100	2025.10.02	ГС 25/41	1	6 кВ-ын Сүмбэр цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
77	46	35/0.4	АТП	"ТҮШИГ ИНТЕРНЭШНЛ" ХХК	Хэнтий	Бор-Өндөр	6	Ашигт малтмалын уурхайн гадна цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 35 кВ-ын Дархан цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 35/0.4 кВ Түшиг дэд станцын 250 кВА чадалтай хүчний трансформаторын чадлыг нэмэгдүүлж 630 кВА чадалтай 35/0.4 кВ-ын хүчний трансформатороор шинэчлэн солино.	380	380	2025.10.13	ГС 25/42	1	35 кВ-ын Дархан цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
78	47	10/0.4	КТПН	БАЯД ДАРХАН СОЁМБО ХХК	Дорноговь	Айраг	2	Зочид буудал, зоогийн газрын барилгын цахилгаан хангамж	110/35/10 кВ-ын Айраг дэд станц 10 кВ-ын Гэр хороолол агаарын шугамын тулгуур №4-өөс салбарлана.	224	250	2025.10.12	ГС 25/44	1	10 кВ-ын Гэр хороолол цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
79	48	6		"ЭМ АЙ ЭЛ" ХХК	Хэнтий	Дархан		Хэнтий аймгийн Дархан сум доторх 2.6 км авто замын трасд орон цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур өндөрлөх, трассыг өөрчлөх	35/6 кВ-ын Дархан дэд станц 6 кВ-ын Дархан ЦДАШ-ын тулгуур №14, 15-г 15м урттай төмөр бетон тулгуураар шинэчилнэ.	-	-	2025.10.31	ГС 25/45	2	6 кВ-ын Дархан цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
80	49	6/0.4	КТПН	"ЭРДЭНЭС ТАЛСТ ХҮДЭР" ХХК	Хэнтий	Бор-Өндөр	1	Ашигт малтмал олборлолтын уурхайн цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-1 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур Т№32-с салбарлана.	578	630	2025.10.31	ГС 25/46	1	6 кВ-ын Хот-1 цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
81	50	6/0.4	КТПН	ИРГЭН Ц БАТСҮРЭН	Говьсүмбэр	Сүмбэр	1	Ахуйн хэрэглээний цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Хонхор дэд станц 6 кВ-ын Тэрэгтийн худаг-2 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас КТПН-204 дэд өртөө рүү салбарласан шугамын тулгуур №11-с салбарлана.	53	63	2025.11.25	ГС 25/47	1	6 кВ-ын Тэрэгтийн худаг-2 цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
82	51	6/0.4	ТП	"БУУРАГЧИН ХАЙРХАН" ХХК	Хэнтий	Бор-Өндөр	1	Худалдаа, үйлчилгээний барилгын гадна цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 6 кВ-ын Хот-1, Хот-2 агаарын шугамаас тэжээлтэй 6/0.4 кВ-ын ТП-102 дэд станцын 250 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын Т-1 хүчний трансформаторын чадлыг нэмэгдүүлж, 400 кВА чадалтай хүчний трансформатороор шинэчлэн солино.	95	150	2025.12.02	ГС 25/49	1	6/0.4 кВ-ын ТП-102 дэд станц	
83	52	35/0.4	АТП	"ХТД" ХХК	Хэнтий	Дархан	2	Жонш олборлох уурхайн цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц 35 кВ-ын ИХБ-ийг шинээр микропроцессорын хамгаалалттай вакуум таслуур бүхий иж бүрэн 1 гаргалгаагаар өргөтгөнө	900	900	2025.12.02	ГС 25/50	1	110/35/6 кВ-ын Бор-Өндөр дэд станц	
52	ш техникийн нөхцөл олгосоноос 9 ш нь техникийн нөхцөлийн сунгалт 2008 кВА										19460	22128				
Дорноговь ЦТСС																
84	1	10/0.4	КТПН	ЗАМЫН ҮҮД ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА	Дорноговь	Замын-Үүд	3	Автозамын гэрэлтүүлгийн гадна цахилгаан хангамж	Замын-Үүд сум 110/10 кВ-ын Чөлөөт бүс дэд станц 10 кВ-ын Хил-А агаарын шугамын тулгуур №36-с салбарлан 50 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын КТПН-110 дэд өртөөг барина.	35	50	1/16/2025	ДО 25/01	2 жил	110/10 кВ-ын Чөлөөт бүс дэд станц 10 кВ-ын Хил-А	
85	2	10/0.4	КТПН	"НАНДИН ЭРХЭМ" ХХК	Дорноговь	Сайншанд	2	7 давхар, 2 блок орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	35/10/15 кВ Өвөршанд дэд станцын 10 кВ-ын Дэнж цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 10 кВ-ын Мал эмнэлэг ЦДАШ-ын тулгуур №3-аас салбарлана	210	250	1/16/2025	ДО 23/31-1	1 жил	35/10/15 кВ Өвөршанд дэд станцын 10 кВ-ын Дэнж АШ-аас	
86	3	10/0.4	КТПН	Иргэн Л.Оргилмаа	Дорноговь	Замын-Үүд	2	Гаалийн албан хаагчдын орон сууцны гадна цахилгаан хангамж	Замын-Үүд сум 10 кВ-ын РП-2 10 кВ-ын Гааль ЦДАШ-с тэжээлтэй 10 кВ-ын Шалган ЦДАШ-ын тулгуур №1-с салбарлана	400	400	1/21/2025	ДО 25/02	1 жил	35/10/15 кВ Өвөршанд дэд станц 10 кВ Хороолол	
87	4	10/0.4	КТПН	САЙНШАНД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА	Дорноговь	Сайншанд	7	Сайншанд сумын өвс тэжээлийн агуулахын гадна цахилгаан хангамж	35/10/15 кВ-ын Өвөршанд дэд станц 10 кВ-ын Худаг ЦДАШ-ын тулгуур №36-с салбарлана.	200	250	3/28/2025	ДО 25/03	2 жил	35/10/15 кВ-ын Өвөршанд дэд станц 10 кВ-ын Худаг ЦДАШ-ын тулгуур №36	
88	5	10	АШ	ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Дорноговь	Дэлгэрэх		10 кВ-ын Дэлгэрэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг шинэчлэн барих	Хэнтий аймгийн Галшар сум, 35/10 кВ-ын Галшар дэд станц 10 кВ-ын Дэлгэрэх гаргалгаанаас холбогдоно.	-	-	3/19/2025	ДО 25/04	2 жил	35/10 кВ-ын Галшар дэд станц 10 кВ-ын Дэлгэрэх	
89	6	6	АШ	ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Дорноговь	Хамрын хийд		10 кВ-ын Хамрын хийдийн шинэ суурьшлын бүс, гурван замын хэсгийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг шинэчлэн барих	Дорноговь аймгийн Сайншанд сум, 35/6/15 кВ-ын Зүүнбаян дэд станц 6 кВ-ын Орон сууц-2 гаргалгаанаас холбогдоно.	-	-	3/20/2025	ДО 25/05	2 жил	35/10 кВ-ын Галшар дэд станц 10 кВ-ын Дэлгэрэх	

90	7	10/0.4	КТПН	ЗАМЫН-ҮҮД ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА	Дорноговь	Замын-Үүд	6	Ачаа тээврийн шалган нэвтрүүлэх цогцолборын гадна цахилгаан хангамж	110/10 кВ Чөлөөт бүс дэд станцаас тэжээлтэй 10 кВ-ын Хил-Б агаарын шугамын тулгуур №2-оос салбарлана	378	630	4/7/2025	ДО 25/06	2 жил	110/10 кВ Чөлөөт бүс дэд станцаас тэжээлтэй 10 кВ-ын Хил-Б АШ
91	8	10/0.4	АТП	ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР	Дорноговь	Сайншанд	3	Эко говь хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	10 кВ-ын РП-1-ийн Төвийн-1 ЦДАШ-ын тулгуур №3-ыг төмөр бетон тулаастай тулгуур болгон шинэчилж салбарлана	200	250	4/23/2025	ДО 22/26-1	2 жил	10 кВ-ын РП-1-ийн Төвийн-1 ЦДАШ
92	9	10/0.4	КТПН	ЗАМЫН-ҮҮД ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА	Дорноговь	Замын-Үүд	6	Зорчигч тээврийн шалган нэвтрүүлэх цогцолборын гадна цахилгаан хангамж	110/10 кВ Чөлөөт бүс дэд станцаас тэжээлтэй 10 кВ-ын Хил-А агаарын шугамын тулгуур №46, 10 кВ-ын Хил-Б зэрэгцээ агаарын шугамын тулгуур №46-с тус тус салбарлана.	766	800	4/7/2025	ДО 25/07	2 жил	110/10 кВ Чөлөөт бүс дэд станцаас тэжээлтэй 10 кВ-ын Хил-Б АШ, 10 кВ-ын Хил-Б АШ
93	10	35/0.4	дэд станц	Тээлийн шонхор ХХК	Дорноговь	Өргөн		Шохойн чулууны уурхайн гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	35 кВ-ын Өргөн ЦДАШ-ыг төмөр бетон тулгуураар шинэчлэх ажил хийгдсэний дараа шинэ трассын схемийн тулгуур №279-өөс холбогдоно.	700	800	4/7/2025	ДО 23/08-1	2 жил	35 кВ-ын Өргөн ЦДАШ
94	11	10/0.4	КТПН	ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ЗАМЫН-ҮҮД ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА	Дорноговь	Замын-Үүд	4	Айл өрхийн өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээг хангах	Замын-Үүд сум 10 кВ-ын РП-2 Гэр байр-2 агаарын шугамын тулгуур №46-47 хооронд завсрын тулгуур босгож, босгоосон тулгуураас салбарлана.	400	400	4/23/2025	ДО 25/08	2 жил	Замын-Үүд сум 10 кВ-ын РП-2 Гэр байр-2 АШ
95	12	10/0.4	КТПН	ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ЗАМЫН-ҮҮД ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА	Дорноговь	Замын-Үүд	4	Айл өрхийн өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээг хангах	Замын-Үүд сум 10 кВ-ын РП-2 Гэр байр-1 агаарын шугамын тулгуур №74-өөс салбарлана.	400	400	4/23/2025	ДО 25/09	2 жил	Замын-Үүд сум 10 кВ-ын РП-2 Гэр байр-2 АШ
96	13	35/0.4	Дэд станц	Иргэн Э.Батдэлгэр	Дорноговь	Сайншанд	8	Худалдаа нийтийн үйлчилгээний төвийн барилга	110/35/10 кВ-ын Сайншанд дэд станцаас тэжээлтэй 35 кВ-ын Өргөн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №25-аас салбарлана.	80	100	5/2/2025	ДО 25/10	1 жил	35 кВ-ын Өргөн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
97	14	10/0.4	КТПН	КЕДР МАКС ХХК	Дорноговь	Замын-Үүд	1	Зочид буудал, орон сууц, үйлчилгээний цогцолборын гадна цахилгаан хангамж	110/10 кВ Чөлөөт бүс дэд станцаас тэжээлтэй 10 кВ-ын Хил-Б агаарын шугамын тулгуур №55-аас салбарлана.	500	630	5/2/2025	ДО 25/11	1 жил	10 кВ-ын Хил-Б цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
98	15	10/0.4	КТПН	Говийн мөнгөн жолоо ХХК	Дорноговь	Хатанбулаг	1	Ачаа тээвэр ачилт, буулгалт цогцолборын гадна цахилгаан хангамж	110/10 кВ Мандула дэд станцын 10 кВ Ханги цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 10/0.4 кВ-ын КТПН-211 дэд өртөөний 50 кВА чадалтай хүчний трансформаторын чадлыг нэмэгдүүлж, 160 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын хүчний трансформатораар шинэчлэн солино	160	160	5/2/2025	ДО 25/12	2 жил	10 кВ-ын Ханги цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
99	16	10/0.4	КТПН	Иргэн Б.Гансүх	Дорноговь	Замын-Үүд	3	Авто тээврийн хэрэгслийн зогсоолын талбайн гадна цахилгаан хангамж	110/10 кВ Чөлөөт бүс дэд станцаас тэжээлтэй 10 кВ-ын Хороолол-Б агаарын шугамын тулгуур №88-аас салбарлана.	100	100	5/2/2025	ДО 25/13	1 жил	10 кВ-ын Чөлөөт бүс цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
100	17	10/0.4	КТПН	ЭНЕРЖИПАРАГОН" ХХК	Дорноговь	Сайншанд	7	Нийтийн эзэмшлийн талбайд ногоон байгууламжийн ажлыг хийж, цэцэрлэгжүүлж, зүлгэрүүлэх цахилгаан хангамж	110/10 кВ Чөлөөт бүс дэд станцаас тэжээлтэй 10 кВ-ын Хороолол-Б агаарын шугамын тулгуур №88-аас салбарлана.	48.5	63	5/2/2025	ДО 25/14	2 жил	10 кВ-ын Хороолол-Б цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
101	18	10/0.4	КТПН	НИК ХХК	Дорноговь	Сайншанд	5	Шатахуун түгээх станцын цахилгаан хангамжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх	110/10 кВ-ын Замын-Үүд дэд станц 10 кВ-ын РП-2 хаалттай хуваарилах байгууламж 10 кВ-ын Гааль агаарын шугамаас тэжээлтэй 160 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор бүхий иж бүрэн КТПН-109 маягийн дэд өртөөг суурилуулла.	160	160	5/21/2025	ДО 25/15	1 жил	10 кВ-ын Гааль цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
102	19	10/0.4	КТПН	ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА	Дорноговь	Сайншанд	6	Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийг ландшафт технологиор байгуулах төслийн цахилгаан хангамж	110/10 кВ-ын Замын-Үүд дэд станц 10 кВ-ын Ус цэвэршүүлэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №60-аас салбарлана.	400	400	5/21/2025	ДО 25/16	2 жил	10 кВ-ын Ус цэвэршүүлэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
103	20	10/0.4	КТПН	ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ АГААРЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАЛ	Дорноговь	Сайншанд	7	Зэвсэгт хүчний 065 дугаар ангийн 090 дүгээр тусгай ротын гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	35/10 кВ-ын Хатанбулаг дэд станц 10 кВ-ын Сумын төв гаргалгааны тулгуур №15-аас салбарлана.	60	100	5/21/2025	ДО 22/04-01	2 жил	10 кВ-ын Сумын төв АШ
104	21	10/0.4	КТПН	Нандин эрхэм ХХК	Дорноговь	Сайншанд	2	7 давхар, 2 блок орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамж	35/10/15 кВ-ын Өвөршанд дэд станцын 10 кВ-ын Дэнж цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 10 кВ-ын Мал эмнэлэг ЦДАШ-ын тулгуур №3-аас салбарлана.	350	400	5/27/2025	ДО 25/17	1 жил	10 кВ-ын Дэнж цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
105	22	10/0.4	КТПН	Иргэн Б.Батзаяа	Дорноговь	Замын-Үүд	2	9 давхар орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамж	110/10 кВ Чөлөөт бүс дэд станц 10 кВ-ын Хил-А агаарын шугамаас тэжээлтэй 10 кВ-ын Гэр байр-1 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №86-87 хооронд төмөр бетон тулгуур босгоно.	350	400	2025.05.27	ДО 25/19	1 жил	10 кВ-ын Гэр байр-1 АШ
106	23	10/0.4	КТПН	Иргэн Г.Ариунболд	Дорноговь	Сайншанд	1	54 айлын орон сууц	35/10/15 кВ-ын Өвөршанд дэд станц 10 кВ-ын Хороолол ЦДАШ-ын тулгуур №18-аас салбарлана.	200	250	2025.05.27	ДО 24/03-1	1 жил	35/10/15 кВ Өвөршанд дэд станц 10 кВ Хороолол
107	24	10/0.4	ТП	ПОУЭР ФАКТОР ЧӨЛӨӨТ БУС ХХК	Дорноговь	Замын-Үүд	3	Худалдаа, үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамж	110/10 кВ-ын Чөлөөт бүс дэд станц 10 кВ-ын РП-4 хаалттай хуваарилах байгууламж 10/0.4 кВ-ын ТП-236 дэд станцын 10 кВ талд иж бүрэн ячеиж шинээр суурилуулла	300	400	2025.07.04	ДО 25/20	1 жил	110/10 кВ-ын Чөлөөт бүс дэд станц 10 кВ-ын РП-4 ХХБ
108	25	10/0.4	ТП	ДОРНОГОВЬ АЙМАГ САЙНШАНД СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ	Дорноговь	Сайншанд	8	Нэгдүгээр сургуулийн өргөтгөлийн барилгын цахилгаан хангамж	110/35/10 кВ-ын Сайншанд дэд станц 10 кВ-ын Орон сууц агаарын шугамаас тэжээлтэй 10/0.4 кВ-ын ТП-64 дэд өртөөний 400 кВА чадалтай хүчний трансформаторын чадлыг нэмэгдүүлж, 630 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын хүчний трансформатораар шинэчлэн солино.	300	230	2025.07.04	ДО 25/21	2 жил	110/35/10 кВ-ын Сайншанд д/ст 10 кВ-ын Орон сууц АШ 10/0.4 кВ-ын ТП-64
109	26	10/0.4	КТПН	ИРГЭН О.БУДСҮРЭН	Дорноговь	Сайншанд	2	Аялал жуулчлал, амралтын газрын гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	Улаанбаатар төмөр замын ЭХУХ-ийн 2 дугаар ангийн 10 кВ-ын ХХБ-ийн 10 кВ-ын Зүүнбаян ЦДАШ-аас салбарласан 10 кВ-ын Хамрын хийд суурьшлын бүс ЦДАШ-ын тулгуур №29-с салбарлана.	160	160	2025.08.06	ДО 24/05-1	1 жил	10 кВ-ын Зүүнбаян ЦДАШ-аас салбарласан 10 кВ-ын Хамрын хийд суурьшлын бүс ЦДАШ

110	27	10/0.4	КТПН	БЭСТ-ЭРГЭЛ ХХК	Дорноговь	Сайншанд	2	Зочид буудал амралт жуулчны цогцолборын гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	Улаанбаатар төмөр замын ЭХУХ-ийн 2 дугаар ангийн 10 кВ-ын ХХБ-ийн 10 кВ-ын Зүүнбаян агаарын шугамаас салбарласан 10 кВ-ын Хамрын хийд суурьшлын бүс агаарын шугамын тулгуур №23-аас салбарлана.	160	160	2025.08.06	ДО 24/15-1	1 жил	10 кВ-ын Зүүнбаян ЦДАШ-аас салбарласан 10 кВ-ын Хамрын хийд суурьшлын бүс ЦДАШ
111	28	10/0.4	КТПН	"Эйн Эл Ти" ХХК	Дорноговь	Замын-Үүд	3	Шингэрүүлсэн шатдаг хий шилжүүлэн ажил буулгах зориулалт бүхий терминалын цахилгаан хангамж	10/10 кВ-ын Замын-Үүд дэд станц 10 кВ-ын Ус цэвэршүүлэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №21-ээс салбарласан 10 кВ-ын Эн Ти Ди Кай агаарын шугамын тулгуур №11-ээс салбарлана.	370	400	2025.08.06	ДО 25/18	1 жил	10 кВ-ын Ус цэвэршүүлэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
112	29	10/0.4	КТПН	ИРГЭН Т.ИВЭЭЛ	Дорноговь	Сайншанд	6	20 айлын орон сууцны цахилгаан хангамж	35/10/15 кВ-ын Өвөршанд дэд станц 10 кВ-ын Найрамдал цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №1-ээс холбогдоно.	94	100	2025.08.06	ДО 25/22	1 жил	10 кВ-ын Найрамдал цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
113	30	10/0.4	КТПН	"УУШГИЙН АГУЙ" ХХК	Дорноговь	Замын-Үүд	2	Худалдаа, үйлдвэр, үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамж	110/10 кВ-ын Чөлөөт бүс дэд станц 10 кВ-ын РП-4 хаалттай хуваарилах байгууламж 10/0.4 кВ-ын ТП-232 дэд станцын 10 кВ талд ачаалал таслагч бүхий иж бүрэн ячейж шинээр суурилуулна.	400	400	2025.08.06	ДО 25/23	1 жил	110/10 кВ-ын Чөлөөт бүс дэд станц 10 кВ-ын РП-4 хаалттай хуваарилах байгууламж
114	31			"АРВАЙН НУТГИЙН ЗАМ" ХХК	Дорноговь	Сайншанд		Дорноговь аймгийн Хамарын хийдийн уулзвараас Зүүнбаян чиглэлийн хатуу хүчилтлэй авто замын трассад орсон цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур өндөрлөх	35/6 кВ-ын Зүүнбаян дэд станц 6 кВ-ын Орон сууц-1 ЦДАШ-ын тулгуур №4-5-ыг 15 метр урттай төмөр бетон тулгуураар шинэчилнэ. 35/6 кВ-ын Зүүнбаян дэд станц 6 кВ-ын Орон сууц-2 ЦДАШ-ын тулгуур №4-5-ыг 15 метр урттай төмөр бетон тулгуураар шинэчилнэ.			2025.08.26	ДО 25/24	2 жил	
115	32	10/0.4	КТПН	ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Дорноговь	Сайншанд	7	Саран хөхөө театрын барилгын гадна цахилгаан хангамж	35/10/15 кВ-ын Өвөршанд дэд станцаас тэжээлтэй 2*250 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын ТП-226 дэд станцын хүчний трансформаторын чадлыг нэмэгдүүлж, 2*400 кВА чадалтай хүчний трансформатороор шинэчлэн солино.	625	300	2025.08.26	ДО 25/25	2 жил	35/10/15 кВ-ын Өвөршанд дэд станц
116	33	10/0.4	КТПН	"НИК" ХХК	Дорноговь	Сайншанд	7	Шатахуун түгээх станцын цахилгаан хангамжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх	35/10 кВ-ын Өвөршанд дэд станц 10 кВ-ын Хороолол агаарын шугамаас тэжээлтэй 160 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын АТП-7 дэд өртөөг буулгана.	70	240	2025.08.26	ДО 25/26	1 жил	10 кВ-ын Хороолол цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
117	34	15/0.4	КТПН	ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА	Дорноговь	Сайншанд	2	"Тэнгэрийн хутагт" аялал жуулчлалын фестивалын түр цахилгаан хангамж	35/6/15 кВ-ын Зүүнбаян дэд станц 15 кВ-ын Хамарын хийд цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №167-оос салбарлана.	400	400	2025.08.27	ДО 25/27	1 жил	15 кВ-ын Хамрын хийд цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
118	35	10/0.4	КТПН	"ЭНЕРЖИПАРАГОН" ХХК	Дорноговь	Сайншанд	1	14 давхар, 28 айлын орон сууцны гадна цахилгаан хангамж	35/10/15 кВ-ын Өвөршанд дэд станц 10 кВ-ын Хороолол цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 250 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын КТПН-228 дэд өртөөг буулгаж, 400 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор бүхий КТПН маягийн дэд өртөөг шинээр угсарна.	280	150	2025.08.26	ДО 25/28	1 жил	10 кВ-ын Хороолол цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
119	36	15/0.4	КТПН	"ЧАНДМАНЬ-ИЛЧ" ОНӨХХК	Дорноговь	Улаанбадрах		Халаалтын зууны гадна цахилгаан хангамж	35/6/15 кВ-ын Зүүнбаян дэд станцаас тэжээлтэй 6/15 кВ-ын Улаанбадрах дэд станцын 400 кВА чадалтай хүчний трансформаторын чадлыг нэмэгдүүлж, 800 кВА чадалтай 6/15 кВ-ын хүчний трансформатороор шинэчлэн солино. 15 кВ-ын Улаанбадрах цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №675-аас салбарлана.	136	160	2025.08.28	ДО 25/29	1 жил	15 кВ-ын Улаанбадрах цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
120	37	10/0.4	КТПН	"ХИМИЙН ШИНГЭН" ХХК	Дорноговь	Замын-Үүд	3	Олон улсын гаалийн баталгаат агуулах, задгай ачааны агуулах, Улс хоорондын шуудан илгээмжийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамж	110/10 кВ-ын Замын-Үүд дэд станц 10 кВ-ын Ус цэвэршүүлэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №36-аас салбарлана.	549	630	2025.09.23	ДО 25/30	1 жил	10 кВ-ын Ус цэвэршүүлэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
121	38	15	АШ	"ХАЙТАЛ МЕГАВАТ" ХХК	Дорноговь	Сайншанд		Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумаас Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын боомт хүртэлх тусгай зориулалтын авто замын трассад орсон цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур өндөрлөх, трассыг өөрчлөх	35/10/15 кВ-ын Өвөршанд дэд станц 15 кВ-ын Сайхандулаан ЦДАШ-ын тулгуур №99, 100-г 15 метр урттай төмөр бетон тулгуураар шинэчилнэ. 35/10/15 кВ-ын Өвөршанд дэд станц 10 кВ-ын Худаг ЦДАШ-ын тулгуур №274-г трассаас гаргаж 15 метр урттай эргэлтийн төмөр бетон тулгуураар шинэчилнэ. 35/10/15 кВ-ын Өвөршанд дэд станц 10 кВ-ын Худаг ЦДАШ-ын тулгуур №274-275-н хооронд 15 метр урттай төмөр бетон тулгуураар угсарна.			2025.09.23	ДО 25/31	1 жил	
122	39	10/0.4	КТПН	"ГОВИЙН МӨНГӨН ЖООО" ХХК	Дорноговь	Хатанбулаг	1	Ачаа тээвэр ачилт, буулгалт цогцолборын гадна цахилгаан хангамж	110/10 кВ Мандула дэд станцын 10 кВ Ханги цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 10/0.4 кВ-ын КТПН-211 дэд өртөөний 160 кВА чадалтай хүчний трансформаторын чадлыг бууруулж, 50 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын хүчний трансформатороор шинэчлэн солино.	50	50	2025.09.23	ДО 25/32	1 жил	10 кВ Ханги цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
123	40	10/0.4	КТПН	"ТЭС ПЕТРОЛИУМ ЧӨЛӨӨТ БҮС" ХХК	Дорноговь	Замын-Үүд	3	Шатахуун түгээх станцын цахилгаан хангамж	110/10 кВ-ын Чөлөөт бүс дэд станц 10 кВ-ын РП-4 хаалттай хуваарилах байгууламжийн 10/0.4 кВ-ын ТП-240 дэд станцын 10 кВ талд ачаалал таслагч бүхий иж бүрэн ячейж шинээр суурилуулна.	72.5	100		ДО 25/33		

124	41	10/0.4	КТПН	"АРВАЙНХУТАГ ГОВЬ" ХХК	Дорноговь	Замын-Үүд	1	Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний барилгын гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	110/10 кВ-ын Замын-Үүд дэд станц 10 кВ-ын РП-2 хаалттай хуваарилах байгууламжийн 10 кВ-ын Гааль цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 400 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын КТПН-110 дэд өртөөг буулгаж шинээр 800 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор бүхий иж бүрэн КТПН маягийн дэд өртөөг барина.	335	400	2025.10.08	ДО 24/17-01	1 жил	10 кВ-ын Гааль цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
125	42	10/0.4	КТПН	ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР	Дорноговь	Дэлгэрэх	1	320 хүний суудалтай соёлын төвийн барилгын гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	35/10 кВ-ын Галшар дэд станц 10 кВ-ын Дэлгэрэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй АТП-148 дэд өртөөний 160 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын хүчний трансформаторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, 250 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор шинээр суурилуулна.	70	90	2025.09.25	ДО 23/29-01	2 жил	10 кВ-ын Дэлгэрэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
126	43	10/0.4	КТПН	ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН 834 ДҮГЭЭР ТУСГАЙ САЛБАР	Дорноговь	Сайншанд	2	Дотоодын цэргийн 834 дүгээр тусгай салбарын барилгын цахилгаан хангамж	110/35/10 кВ-ын Сайншанд дэд станц 10 кВ-ын РП-1 ХХБ-ийн 10 кВ-ын Төвийн-1 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас АТП-55 дэд өртөө рүү салбарласан шугамын тулгуур №3-аас салбарлана.	125	160	2025.09.25	ДО 25/34	2 жил	10 кВ-ын Төвийн-1 цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
127	44	6/0.4	КТПН	"ЖУНЗЕНЬ" ХХК	Дорноговь	Өргөн	1	Ашигт малтмалын уурхайн цахилгаан хангамж	110/35/10 кВ-ын Сайншанд дэд станц 35/6 кВ-ын Өргөн дэд станцын 6 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламжид микропроцессорын хамгаалалттай вакуум таслуур бүхий иж бүрэн ячеий шинээр суурилуулна.	630	630	2025.10.08	ДО 25/35	1 жил	35/6 кВ-ын Өргөн дэд станцын 6 кВ талаас	
128	45	10/0.4	КТПН	"МОНГОЛИАН ТРАНС ЛАЙН" ХХК	Дорноговь	Хатанбулаг	3	Төмөр замын 79-р км-ын 2-р зөрлөгийн гадна цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Хатанбулаг дэд станц 10 кВ-ын Зөрлөг ЦДАШ-ын тулгуур №274, 275-с салбарлана.	240	240	2025.10.31	ДО 24/29-01	1 жил	10 кВ-ын Зөрлөг ЦДАШ	
129	46	15/0.4	КТПН	Дорноговь аймаг, Улаанбадрах сумын засаг дарга	Дорноговь	Улаанбадрах	4	Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж (сунгалт)	15 кВ-ын Улаанбадрах цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №673-с салбарлан шинээр угсарах 15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын эхний анкер тулгуур дээр 15 кВ-ын хуурай салгуур, реклоузер таслуур суурилуулна.	160	250	2025.11.12	ДО 21/02-02	1 жил	15 кВ-ын Улаанбадрах цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
130	47	22/0.4	КТПН	"МОНГОЛЫН АЛТ" (МАК) ХХК	Дорноговь	Мандах		Ус хангамжийн барилга байгууламжийн цахилгаан хангамж	220/22/35 кВ-ын Цагаан суварга дэд станц 22 кВ-ын Мандах цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №86-аас	800	800	2025.11.24	ДО 25/36	1 жил	22 кВ-ын Мандах цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
131	48	10/0.4	ТП	"ЖЭЙ И ЭЙЧ ЧӨЛӨӨТ БҮС" ХХК	Дорноговь	Замын-Үүд		Зочид буудал, үйлчилгээний цогцолбор барилгын цахилгаан хангамж	110/10 кВ-ын Чөлөөт бүс дэд станц 10 кВ-ын РП-4 хаалттай хуваарилах байгууламжаас тэжээлтэй 10/0.4 кВ-ын ТП-244 дэд станцын Т-1 талд 630 кВА чадал бүхий хүчний трансформаторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 800 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор шинээр суурилуулна.	800	800	2025.11.25	ДО 25/37	1 жил	10 кВ-ын РП-4 хаалттай хуваарилах байгууламжаас тэжээлтэй 10/0.4 кВ-ын ТП-244 дэд станц	
132	49	10/0.4	ТП	"ЭМ ЭЙ СИ ПИ" ХХК	Дорноговь	Замын-Үүд		7 давхар, 2 блок орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамж	110/10 кВ-ын Замын-Үүд дэд станцын 10 кВ-ын РП-2 хаалттай хуваарилах байгууламжийн бэлтгэл ячейнаас 3*150 мм2-аас багагүй хөндлөн огтлолын талбайтай газарт булах зориулалт бүхий 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах хос кабель шугам татна.	450	630	2025.12.02	ДО 25/38	1 жил	10 кВ-ын РП-2 хаалттай хуваарилах байгууламж	
133	50	10/0.4	КТПН	"МОНГОЛИАН ТРАНС ЛАЙН" ХХК	Дорноговь	Хатанбулаг		Төмөр замын шилжүүлэн ачих терминалын цахилгаан хангамж	110/10 кВ Мандула дэд станцын 10 кВ-ын Ханги-А цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №40-с салбарлана. 10 кВ-ын Ханги-А цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №40-г салбарлалтын төмөр бетон тулгуур болгон шинэчилнэ.	160	160	2025.12.02	ДО 25/39	1 жил	10 кВ-ын Ханги-А цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
134	51	15/0.4	КТПН	"КАНАДИАН КАЙДОН ГРУПП" ХХК	Дорноговь	Сайхандулаан		Ашигт малтмалын уурхайн цахилгаан хангамж	35/10/15 кВ-ын Өвөршанд дэд станцаас тэжээлтэй 10/15 кВ-ын Сайхандулаан дэд станцын 1000 кВА чадалтай хүчний трансформаторын чадлыг нэмэгдүүлж, 1600 кВА чадалтай 10/15 кВ-ын хүчний трансформатораар шинэчлэн солино. 15 кВ-ын Сайхандулаан цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №483-аас салбарлана.	136	160	2025.12.15	ДО 25/40	1 жил	15 кВ-ын Сайхандулаан цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
135	52	10/0.4	ТП	"ДОРНОГОВЬ ОРОН СУУЦ" ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР	Дорноговь	Сайншанд	4	Түрээсийн нийтийн байр, орон сууцны цахилгаан хангамж	110/35/10 кВ-ын Сайншанд дэд станц 10 кВ-ын РП-1 ХХБ 10 кВ-ын Мандах наран-5 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас 10/0.4 кВ-ын ТП-185 дэд өртөө рүү салбарласан шугамын тулгуур №4-с холбогдоно.	288	400	2025.12.25	ДО 25/41	2 жил	10 кВ-ын Мандах наран-5 цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
136	53	10/0.4	КТПН	ИРГЭН Н.ТҮМЭНДЭЛГЭР	Дорноговь	Сайншанд	6	Үйлчилгээтэй, 45 айлын 2 блок орон сууцны цахилгаан хангамж	35/10/15 кВ-ын Өвөршанд дэд станц 10 кВ-ын Найрамдал цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №1-ээс 6-р сургуульруу салбарласан шугамын эргэлтийн тулгуур № 6-с холбогдоно.	160	160	2025.12.25	ДО 25/42	1 жил	10 кВ-ын Найрамдал цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
53		ш техникийн нөхцөл олгосоноос 11 ш нь техникийн нөхцөлийн сунгалт 2495 кВА									14418	15753				
Дундговь ЦТСС																
137	1	6/0.4	КТПН	Дундговь ЦТССалбар	Дундговь	Сайнцагаан	6	Айл өрхийн хэрэглэгчдийн өсөн нэмэгдэж байгаа ЦЭХ-ний хэрэглээг түр хангах	35/6 кВ-ын Төв дэд станц 6 кВ-ын Зүүн гаргалгаанаас салбарласан АТП-14 дэд өртөөний тэжээлийн 6 кВ-ын ЦДАШ-ын тулгуур №1-с 3*50 мм2-аас багагүй хөндлөн огтлолын талбайтай, газарт булах зориулалттай 6 кВ-ын цахилгаан дамжуулах кабель шугам угсарна.	160	160	2025.01.06	ДУ 25/01	2 жил	6 кВ-ын Зүүн АШ	

138	2	6/0.4	КТПН	Дундговь ЦТССалбар	Дундговь	Сайнцагаан	9	Айл өрхийн хэрэглэгчдийн өсөн нэмэгдэж байгаа ЦЭХ-ний хэрэглээг түр хангах. АТП-12, КТПН-50 дэд өртөөний ачааллыг шилжүүлэх.	35/6 кВ-ын Төв дэд станц 6 кВ-ын Баруун ЦДАШ-ын тулгуур №57-с 3*50 мм2-аас багагүй хөндлөн огтлолын талбайтай, газарт булах зориулалттай 6 кВ-ын цахилгаан дамжуулах кабель шугам угсарна.	160	160	2025.01.21	ДУ 25/02	2 жил	6 кВ-ын Баруун АШ
139	3	10/0.4	КТПН	МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ ТЭЭВРИЙН ЯАМ	Дундговь	Дэлгэрцогт	2	Чулуу бутлан ангилах үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Дэлгэрцогт дэд станцын 1000 кВА чадалтай хүчний трансформаторын чадлыг нэмэгдүүлж, 1600 кВА чадалтай 35/10 кВ-ын хүчний трансформатораар шинэчлэн солино.	430	630	2025.04.07	ДУ 25/03	2 жил	10 кВ-ын Дэрэн АШ
140	4	6/0.4	КТПН	ИРГЭН Ё.ЭРДЭНЭБАТ	Дундговь	Сайнцагаан	7	Худалдаа, үйлчилгээний цогцолборын гадна цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Төв дэд станц 6 кВ-ын Эмнэлэг гаргалгаанаас тэжээлтэй ТП-4 дэд өртөөний 400 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформаторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, Т-1 талд 630 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор шинээр суурилуулна.	310	230	2025.04.23	ДУ 25/04	1 жил	6 кВ-ын Эмнэлэг АШ
141	5	15/0.4	КТПН	"ГОВЬ КАРАВАНСЭРАЙ ЛОДЖ" ХХК	Дундговь	Өлзийт	3	Аялал жуулчлалын цогцолборын гадна цахилгаан хангамж	35/15 кВ-ын Хулд дэд станц 15 кВ-ын Цогт-Овоо агаарын шугамаас тэжээлтэй 15 кВ-ын Цагаан суварга агаарын шугамын тулгуур №283-аас салбарлана.	250	250	2025.05.02	ДУ 25/05	1 жил	15 кВ-ын Цогт-Овоо агаарын шугамаас тэжээлтэй 15 кВ-ын Цагаан суварга агаарын шугам
142	6	10/0.4	КТПН	ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР	Дундговь	Сайнцагаан	8	35/6 кВ-ын Төв дэд станцаас тэжээлтэй 6/0.4 кВ-ын АТП-54 дэд өртөөг шилжүүлэх	Шинээр угсрах 6 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төгсгөлөөс 3*70 мм² -аас багагүй хөндлөн огтлолын талбайтай, газарт булах зориулалттай 6 кВ-ын цахилгаан дамжуулах кабель шугамын төгсгөлд нь 63 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор бүхий КТПН маягийн дэд өртөө болгон шинэчлэн угсарна.	-	-	2025.04.23	ДУ 25/06	2 жил	6 кВ-ын Баруун АШ
143	7	10/0.4	КТПН	ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР	Дундговь	Сайнцагаан	6	Хог хаягдлыг ангилан, шатааж дулааны эрчим хүч боловсруулах үйлдвэр	35/6 кВ Төв дэд станцаас тэжээлтэй 6 кВ-ын Ариутгах-1 агаарын шугамын тулгуур №5, 6 кВ-ын Ариутгах-2 зэрэгцээ агаарын шугамын тулгуур №5-с тус тус салбарлана	620	630	2025.04.25	ДУ 25/07	2 жил	6 кВ-ын Ариутгах 1,2 АШ
144	8	15/0.4	КТПН	ИРГЭН С.ЗОРИГТБААТАР	Дундговь	Өлзийт	3	Ахуйн хэрэглээний цахилгаан хангамж	35/15 кВ-ын Хулд дэд станц 15 кВ-ын Цогт-Овоо агаарын шугамаас тэжээлтэй 15 кВ-ын Цагаан суварга агаарын шугамын тулгуур №319-өөс салбарлана	50	50	2025.05.02	ДУ 25/08	1 жил	15 кВ-ын Цогт-Овоо агаарын шугамаас тэжээлтэй 15 кВ-ын Цагаан суварга агаарын шугам
145	9	10/0.4	КТПН	ДУНДГОВЬ АЙМАГ ЭРДЭНЭДАЛАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА	Дундговь	Эрдэнэдалай	7	Эрдэнэдалай сумын нэг цэгийн үйлчилгээний барилгын гадна цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Эрдэнэдалай дэд станц 10 кВ-ын Сумын төв агаарын шугамын тулгуур №9-өөс салбарласан шугамын тулгуур №2-оос холбогдоно.	150	160	2025.07.04	ДУ 25/09	2 жил	10 кВ-ын Сумын төв АШ
146	10	15/0.4	КТПН	ИРГЭН Л.ТӨМӨРСҮХ	Дундговь	Өлзийт	3	Ахуйн хэрэглээний цахилгаан хангамж	35/15 кВ-ын Хулд дэд станц 15 кВ-ын Цогт-Овоо агаарын шугамаас тэжээлтэй 15 кВ-ын Цагаан суварга агаарын шугамын тулгуур №302-оос салбарлана	30	30	2025.05.21	ДУ 25/10	1 жил	15 кВ-ын Цогт-Овоо агаарын шугамаас тэжээлтэй 15 кВ-ын Цагаан суварга агаарын шугам
147	11	10/0.4	КТПН	ДУНДГОВЬ АЙМАГ ЭРДЭНЭДАЛАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА	Дундговь	Эрдэнэдалай	7	Арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн барилгын гадна цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Эрдэнэдалай дэд станцын 1000 кВА чадалтай хүчний трансформаторын чадлыг нэмэгдүүлж, 1600 кВА чадалтай 35/10 кВ-ын хүчний трансформатораар шинэчлэн солино.	200	150	2025.06.24	ДУ 25/11	2 жил	10 кВ-ын Сумын төв агаарын шугам
148	12	10/0.4	КТПН	ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР	Дундговь	Сайнцагаан	7	Дундговь аймгийн шүүхийн шинэ барилгын гадна цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Төв дэд станц 6 кВ-ын Эмнэлэг цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №6-аас салбарлана.	400	400	2025.06.24	ДУ 25/12	2 жил	35/6 кВ-ын Төв дэд станц 6 кВ-ын Эмнэлэг АШ
149	13	15/0.4	КТПН	ИРГЭН Г.ХОРОЛСҮРЭН	Дундговь	Хулд	2	Ахуйн хэрэглээний цахилгаан хангамж	35/15 кВ-ын Хулд дэд станц 15 кВ-ын Цогт-Овоо агаарын шугамаас тэжээлтэй 15 кВ-ын Цагаан суварга агаарын шугамын тулгуур №62-оос салбарлана	20	30	2025.06.24	ДУ 25/13	1 жил	15 кВ-ын Цогт-Овоо АШ
150	14	10/0.4	КТПН	ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ГУРВАН САЙХАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Дундговь	Гурвансайхан	5	Баяжих шинэ хорооллын гадна цахилгаан хангамж	220/110/35 кВ-ын Мандал дэд станц 35/10 кВ-ын Гурвансайхан дэд станц ячеик №5 АТП-106 гаргалгааны 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төгсгөлийн тулгуур №8-г салбарлалтын төмөр бетон анкер тулгуур болгон шинэчилнэ.	160	160	2025.09.25	ДУ 25/14	2 жил	35/10 кВ-ын Гурвансайхан дэд станц
151	15	10/0.4	КТПН	ДУНДГОВЬ АЙМАГ ЭРДЭНЭДАЛАЙ СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГ	Дундговь	Эрдэнэдалай	7	150 ортой цэцэрлэгийн цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Эрдэнэдалай дэд станц 10 кВ-ын Сумын төв агаарын шугамын тулгуур № 38-аас салбарлана.	100	100	2025.08.06	ДУ 25/15	2 жил	10 кВ-ын Сумын төв АШ
152	16	35/0.4	АТП	"НЬО ФЛЮОРИТ" ХХК	Дундговь	Гурвансайхан	5	Ашигт малтмал олборлолтын гадна цахилгаан хангамж	220/110/35 кВ-ын Мандал дэд станц 35 кВ-ын Гурвансайхан цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төгсгөлийн тулгуур №576-аас салбарлана.	800	800	2025.07.04	ДУ 25/16	1 жил	35 кВ-ын Гурвансайхан АШ
153	17	15/0.4	КТПН	ДИ ВАЙ КЭЙ БИ ХХК	Дундговь	Хулд	1	Улаанбаатар – Мандалговь - Даланзадгад А0202 авто замын барилгын ажил гүйцэтгэх зорилгоор асфальт бетоны үйлдвэрийн түр цахилгаан хангамж	35/15 кВ-ын Хулд дэд станц 15 кВ-ын Өлзийт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №24-өөс салбарлана.	-	-	2025.08.11	ДУ 25/17	1 жил	15 кВ-ын Өлзийт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
154	18	6/0.4	КТПН	ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР	Дундговь	Сайнцагаан	7	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын барилгын гадна цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Төв дэд станц 6 кВ-ын Эмнэлэг цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 250 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын КТПН-19 дэд өртөөг буулгаж 400 кВА чадалтай хүчний трансформатор бүхий 6/0.4 кВ-ын КТПН маягийн дэд өртөө шинээр угсарна.	250	150	2025.08.06	ДУ 25/18	2 жил	6 кВ-ын Эмнэлэг агаарын шугам

155	19	6/0.4	КТПН	"ТОМС" ХХК	Дундговь	Сайнцагаан	6	Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Төв дэд станц 6 кВ-ын Баруун цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №5-аас салбарлана.	250	400	2025.08.26	ДУ 25/19	1 жил	6 кВ-ын Баруун агаарын шугам	
156	20			"ХАЙТАЛ МЕГАВАТ" ХХК	Дундговь	Гурвансайхан		Гурвансайхан сумын төвийн кольцо замыг барихтай холбогдуулан шугамын трасс өөрчлөх	220/110/35 кВ-ын Мандал дэд станц 35 кВ-ын Гурвансайхан ЦДАШ-ын тулгуур №574-г УЗ35-1+5 маркийн төмөр анкер тулгуураар шинэчилж, трассыг өөрчлөн шилжүүлнэ.			2025.08.27	ДУ 25/20	2 жил		
157	21	15/0.4	КТПН	ДИ ВАЙ КЭЙ БИ ХХК	Дундговь	Хулд	1	Улаанбаатар – Мандалговь - Даланзадгад А0202 авто замын барилгын ажил гүйцэтгэх зорилгоор асфальт бетоны үйлдвэрийн түр цахилгаан хангамж	35/15 кВ-ын Хулд дэд станц 15 кВ-ын Өлзийт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №23-аас салбарлана.	400	400	2025.09.15	ДУ 25/21	1 жил	15 кВ-ын Өлзийт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
158	22	6/0.4	КТПН	ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР	Дундговь	Сайнцагаан	8	Сайншанд сумын 9 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Төв дэд станц 6 кВ-ын Баруун цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас АТП-115 дэд өртөө рүү салбарласан цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №8-аас салбарласан шинэ 6/0.4 кВ-ын КТПН дэд өртөөний 250 кВА чадалтай хүчний трансформаторын чадлыг нэмэгдүүлж, 400 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатораар шинэчлэн солино.	164	150	2025.09.28	ДУ 25/22	2 жил	6 кВ-ын Баруун агаарын шугам	
159	23	6/0.4	КТПН	ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА	Дундговь	Сайнцагаан	7	5 дугаар дулаан дамжуулах төвийн гадна цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Төв дэд станц 6 кВ-ын Эмнэлэг цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 250 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын КТПН-19 дэд өртөөг буулгаж 400 кВА чадалтай хүчний трансформатор бүхий 6/0.4 кВ-ын КТПН маягийн дэд өртөө шинээр угсарна.	52	150	2025.09.25	ДУ 25/23	2 жил	6 кВ-ын Эмнэлэг агаарын шугам	
160	24	10/0.4	КТПН	ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ГУРВАНСАЙХАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Дундговь	Гурвансайхан	5	250 хүний суудалтай соёлын төвийн барилгын гадна цахилгаан хангамж	220/110/35 кВ-ын Мандал дэд станц 35/10 кВ-ын Гурвансайхан дэд станцаас тэжээлтэй 10 кВ-ын АТП-106 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №8-аас салбарлана.	202.8	400	2025.09.25	ДУ 25/24	2 жил	10 кВ-ын АТП-106 агаарын шугам	
161	25	6/0.4	КТПН	ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА	Дундговь	Сайнцагаан	7	5 дугаар дулаан дамжуулах төвийн гадна цахилгаан хангамж	35/6 кВ-ын Төв дэд станц 6 кВ-ын Эмнэлэг цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 100 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын КТПН-19 дэд өртөөг буулгаж 250 кВА чадалтай хүчний трансформатор бүхий 6/0.4 кВ-ын КТПН маягийн дэд өртөө шинээр угсарна.	52	150	2025.12.01	ДУ 25/25	2 жил	6 кВ-ын Эмнэлэг цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
162	26	35/0.4	АТП	ДУНДГОВЬ АЙМАГ ЭРДЭНЭДАЛАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА	Дундговь	Эрдэнэдалай	7	Махны үйлдвэрийн цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Луус дэд станц 35 кВ-ын Эрдэнэдалай цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур № 443-аас салбарлана.	120	160	2025.11.12	ДУ 25/26	2 жил	35 кВ-ын Эрдэнэдалай цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	
163	27	6/0.4	КТПН	ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН САЙНЦАГААН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Дундговь	Сайнцагаан	9	Мандал багийн шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамж	220/110/35 кВ-ын Мандал дэд станц 35/6 кВ-ын Төв дэд станц 6 кВ-ын Баруун гаргалгааны 6/0.4 кВ-ын ТП-10 дэд станцаас КТПН-146 дэд өртөө рүү салбарласан 6 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №7-с салбарлана.	250	250	2025.12.15	ДУ 25/27	2 жил	6/0.4 кВ-ын ТП-10 дэд станц	
27	ш техникийн нөхцөл олгосоноос салбарт 1 ш 52 кВА										5580.8	6150				
Хэнтий ЦТСС																
164	1	6/0.4	КТПН	Хэнтий аймгийн засаг даргын тамгын газар	Хэнтий	Хэрлэн	5	5-р багийн шинэ суурьшлын гадна цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын Сариг цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 6/0.4 кВ-ын АТП-35 дэд өртөөнөөс салбарлана.	275	400	2025.01.15	ХЭ 25/01	2 жил	6 кВ-ын Сариг АШ	
165	2	10/0.4	ТП	Нандин эрхэм ХХК	Хэнтий	Батноров	7	Орон сууцны хорооллын гадна цахилгаан хангамж	110/35/10 кВ-ын Бэрх дэд станц 10 кВ-ын Тосгон цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас салбарласан 10 кВ-ын Орон сууд цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №2-оос салбарлана.	560	630	2025.01.22	ХЭ 23/09-01	2 жил	10 кВ-ын Орон сууд АШ	
166	3	15/0.4	КТПН	ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ХЭЛТЭС	Хэнтий	Дадал	1	Сургалт, амралтын газрын гадна цахилгаан хангамж (өөрчлөлт)	Шинээр баригдах 35/15 кВ-ын Дадал дэд станц 15 кВ-ын Нисэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №50-с салбарлана.	400	400	2025.01.14	ХЭ 24/19-02	2 жил	15 кВ-ын Нисэх АШ	
167	4	6/0.4	КТПН	"ҮРЖИХ ХҮРД" ХХК	Хэнтий	Хэрлэн	2	Үйлчилгээний төвийн цахилгаан хангамж (сунгалт)	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын Булаг агаарын шугамаас тэжээлтэй 160 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын КТПН-112 дэд өртөөний хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, 250 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын иж бүрэн КТПН маягийн дэд өртөө шинээр суурилуулна.	37.5	90	2025.01.16	ХЭ 23/25-01	1 жил	6 кВ-ын Булаг агаарын шугам	
168	5	10/0.4	КТПН	ШАШИР-ОРГИЛ ХХК	Хэнтий	Батноров	2	Жонш баяжуулах үйлдвэрийн ажилчдын байр барих гадна цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Боорчи дэд станцын 160 кВА чадалтай хүчний трансформаторын чадлыг нэмэгдүүлж, 630 кВА чадалтай 35/10 кВ-ын хүчний трансформатор шинээр суурилуулна.	400	400	2025.02.17	ХЭ 25/02	1 жил	10 кВ-ын Боорчи АШ	
169	6	10/0.4	КТПН	"ГҮҮД РҮҮТ ИНТЕР ТРЕЙДИНГ" ХХК	Хэнтий	Өмнөдэлгэр	6	Мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн гадна цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Өмнөдэлгэр дэд станц 10 кВ-ын Бэрэвэн ЦДАШ-аас тэжээлтэй 10/0.4 кВ-ын КТПН-268 дэд өртөөний 100 кВА чадалтай хүчний трансформаторын чадлыг нэмэгдүүлж, 250 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын хүчний трансформатораар шинэчлэн солино.	100	250	2025.03.06	ХЭ 25/03	1 жил	10 кВ-ын Бэрэвэн АШ	
170	7	15/0.4	КТПН	ИСУН МОД ХХК	Хэнтий	Дадал	4	Аялал жуулчлалын төвийн барилга байгууламжийн гадна цахилгаан хангамж	35/15 кВ-ын Балж дэд станц 15 кВ-ын Жуулчны бааз цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №49-с салбарлана.	500	630	2025.03.06	ХЭ 25/04	1 жил	15 кВ-ын Жуулчны бааз АШ	

171	8	15/0.4	КТПН	ХЭНТИЙ АЙМАГ ӨМНӨДЭЛГЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Хэнтий	Өмнөдэлгэр	6	Айраг хорооллын шинэ суурьшлын бүсийн 157 айлын гадна цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Өмнөдэлгэр дэд станц 10 кВ-ын Булган агаарын шугамын салбар 10 кВ-ын Петровис агаарын шугамаас тэжээлтэй 160 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын АТП-72 дэд өртөөг буулгаж, 400 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын иж бүрэн КТПН маягийн дэд өртөө шинээр суурилуулна.	200	240	2025.03.28	ХЭ 25/05	2 жил	10 кВ-ын Булган АШ
172	9	10/0.4	КТПН	ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ	Хэнтий	Хэрлэн	5	Хүнсний ногооны усралтын системийн насос станцын гадна цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станцын 6 кВ-ын Цэвэрлэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын салбар 6 кВ-ын Ногоо цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №12-г төмөр бетон П хэлбэрийн портал болгон шинэчилнэ.	550	630	2025.03.28	ХЭ 23/15-01	2 жил	6 кВ-ын Ногоо АШ
173	10	15/0.4	КТПН	ГЭРЛИЙН ӨРГӨӨ ПРОДАКШН ХК	Хэнтий	Биндэр	5	Музей, түүх, соёлын дурсгалт газрын гадна цахилгаан хангамж	15 кВ-ын Батширээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №43-с салбарлана.	100	100	2025.03.28	ХЭ 25/06	1 жил	15 кВ-ын Батширээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
174	11	15/0.4	КТПН	ИРГЭН Г.БАТСАЙХАН	Хэнтий	Дадал	4	Аялал жуулчлалын цогцолборын газрын гадна цахилгаан хангамж	35/15 кВ-ын Балж дэд станц 15 кВ-ын Сумын төв агаарын шугамын тулгуур №29-өөс салбарлана.	140	160	2025.04.07	ХЭ 25/07	1 жил	15 кВ-ын Сумын төв цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
175	12	35/0.4	АТП	"ЗУУНУД АРВИЖИХ" ХХК	Хэнтий	Батноров	2	Жонш баяжуулах үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж	35 кВ-ын Баян-Адарга цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын анкер тулгуур №38-аас салбарлана.	685	800	2025.04.23	ХЭ 25/08	1 жил	35 кВ-ын Баян-Адарга цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
176	13	6/0.4	КТПН	"НИК" ХХК	Хэнтий	Хэрлэн	3	Шатахуун түгээх станцын цахилгаан хангамж	110/35/10 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын РП-1 ХХБ-ийн 6 кВ-ын Хангал агаарын шугамаас тэжээлтэй 250 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын КТП-89 дэд өртөөг буулгаж, 400 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор бүхий КТПН маягийн дэд өртөө шинээр суурилуулна.	160	150	2025.04.23	ХЭ 25/09	1 жил	6 кВ-ын Хангал цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
177	14	6/0.4	КТПН	"ИНТЕР СТАНДАРТ НЕФТЬ" ХХК	Хэнтий	Хэрлэн	2	Холболтын цэг өөрчлөх, дэд өртөө зөөх	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын Реле агаарын шугамын тулгуур №27, 28, 29-г төмөр бетон тулгуур болгон шинэчлэнэ. 6 кВ-ын Реле агаарын шугамын тулгуур №28-аас салбарлана.	-	-	2025.04.25	ХЭ 25/10	1 жил	6 кВ-ын Реле цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
178	15	10/0.4	КТПН	"ХУНТ ӨГӨӨЖ" ХХК	Сүхбаатар	Мөнххаан	1	Хайлуур жоншны уурхайн цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Түмэнцогт дэд станцаас тэжээлтэй 10 кВ-ын Хунт-Өгөөж агаарын шугамын тулгуур №541-ээс салбарлана.	247	250	2025.04.25	ХЭ 25/11	1 жил	10 кВ-ын Хунт-Өгөөж цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
179	16	10/0.4	КТПН	"БИГ МОГУЛ ИНДАСТРИ" ХХК	Хэнтий	Батноров	7	Жонш баяжуулах үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж	110/35/10 кВ-ын Бэрх дэд станц 10 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламжийг өргөтгөж микропроцессорын хамгаалалттай вакуум таслуур бүхий (нумын мэдрэгч) иж бүрэн ячийг шинээр суурилуулна.	630	630	2025.05.02	ХЭ 25/12	1 жил	Бэрх д/ст 10 кВ-ын ХХБ
180	17	10/0.4	КТПН	ХЭНТИЙ АЙМАГ "ӨНДӨРХААН" БИБЛИЙН ЦУГЛААН	Хэнтий	Хэрлэн	1	Шашны үйл ажиллагааны зориулалттай барилгын цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын Булаг агаарын шугамын тулгуур №103-аас салбарлана.	22	30	2025.05.21	ХЭ 25/13	1 жил	6 кВ-ын Булаг агаарын шугам
181	18	6/0.4	КТПН	"ХӨВЧИЙН ЗАМ" ХХК	Хэнтий	Хэрлэн	3	Хэрлэн суманд баригдах авто замын барилга угсралтын түр цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын Нисэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 6 кВ-ын Реле цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас салбарласан 6 кВ-ын агаарын шугамын анкер №28-аас салбарлана.	630	630	2025.05.21	ХЭ 25/14	1 жил	6 кВ-ын Нисэх агаарын шугам
182	19	6/0.4	КТПН	"ҮРЖИХ ХҮРД" ХХК	Хэнтий	Хэрлэн	2	Үйлчилгээний төвийн цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын РП-1 хаалттай хуваарилах байгууламжийн 6 кВ-ын Төв агаарын шугамын тулгуур №107-оос салбарлана.	160	160	2025.05.27	ХЭ 25/15	1 жил	6 кВ-ын Булаг агаарын шугам
183	20	6/0.4	КТПН	ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР	Хэнтий	Хэрлэн	4	Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын барилгын цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын РП-1 хаалттай хуваарилах байгууламжийн 6 кВ-ын Дизель агаарын шугамын тулгуур №4-өөс салбарлана.	160	160	2025.05.21	ХЭ 25/16	1 жил	6 кВ-ын Дизель агаарын шугам
184	21	6/0.4	ТП	ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Хэнтий	Хэрлэн	2	Дулаан дамжуулах төвийн гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын Төв ЦДАШ-аас тэжээлтэй КТПН-25, 6 кВ-ын Булаг ЦДАШ-аас тэжээлтэй АТП-110 дэд өртөөг буулгаж, шинээр 2*630 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор бүхий ТП маягийн дэд өртөөг барина.	181	630	2025.06.04	ХЭ 22/36-1	1 жил	6 кВ-ын Булаг агаарын шугам
185	22	6/0.4	КТПН	ИРГЭН С.АМАРЖАРГАЛ	Хэнтий	Баянхутаг	2	Зочид буудал болон нийтийн үйлчилгээний цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын РП-1 хаалттай хуваарилах байгууламжийн 6 кВ-ын Баянхутаг агаарын шугамын тулгуур Т№154-өөс салбарлана.	205	250	2025.06.24	ХЭ 25/17	1 жил	6 кВ-ын Баянхутаг агаарын шугам
186	23	10/0.4	КТПН	ИРГЭН Ж.ЭНХБИЛЭГ	Хэнтий	Хэрлэн	8	Эко сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн цахилгаан хангамж	110/35/10 кВ-ын Бэрх дэд станц 10 кВ-ын Тахилгат агаарын шугамын тулгуур Т№192-оос салбарлана.	52.3	63	2025.07.09	ХЭ 25/18	1 жил	10 кВ-ын Тахилгат агаарын шугам
187	24	15/0.4	КТПН	ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР	Хэнтий	Дадал	4	Цагдаагийн барилгын цахилгаан хангамж	35/15 кВ-ын Балж дэд станц 15 кВ-ын Сумын төв цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур Т№14-өөс салбарласан агаарын шугамын Т№1-ээс холбогдоно.	50	63	2025.07.04	ХЭ 25/19	2 жил	15 кВ-ын Сумын төв агаарын шугам
188	25	35/0.4	АТП	БОР-ӨНДӨР УУЛ ХХК	Хэнтий	Батноров	2	Жонш баяжуулах үйлдвэрийн цахилгаан хангамж	Шинээр баригдах дэд өртөө нь 35 кВ-ын Хавтгай агаарын шугамын тулгуур №13-аас салбарлана.	630	630	2025.07.04	ХЭ 25/20	1 жил	35 кВ-ын Хавтгай төв агаарын шугам

189	26	6/0.4	КТПН	ЭВТ ЗҮҮН БҮСИЙН ХУДАЛДААНЫ ТӨВ ХХК	Хэнтий	Хэрлэн	3	Зүүн бүсийн худалдааны төвийн цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын РП-1 хаалттай хуваарилах байгууламжийн 6 кВ-ын Хангал агаарын шугамаас тэжээлтэй 250 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын КТПН-153 дэд өртөөг буулгаж, 400 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор бүхий КТПН маягийн дэд өртөөг шинэчлэн солино.	100	150	2025.07.06	ХЭ 25/21	1 жил	6 кВ-ын Хангал агаарын шугам
190	27	10/0.4	КТПН	ИРГЭН Ц.НАРАНБАЯР	Хэнтий	Өмнөдэлгэр	6	Ахуйн цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 35/100кВ-ын Өмнөдэлгэр дэд станц 10 кВ-ын Бэрэвэн агаарын шугамын тулгуур №14-өөс салбарлана.	50	50	2025.08.28	ХЭ 25/22	1 жил	10 кВ-ын Бэрэвэн агаарын шугам
191	28	6/0.4	КТПН	"МӨНХХУТАГ" ХХК	Хэнтий	Хэрлэн	5	Элс, хайрга бутлан, ангилах үйлдвэрийн цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын Цэвэрлэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 6/0.4 кВ-ын КТПН-243 дэд өртөөний 250 кВА чадалтай хүчний трансформаторын чадлыг нэмэгдүүлж, 400 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатораар шинэчлэн солино.	100	150	2025.08.06	ХЭ 25/24	1 жил	6 кВ-ын Цэвэрлэх агаарын шугам
192	29	6/0.4	ТП	СЭЦЭН ХАНЫ ОРДОН ХХК	Хэнтий	Хэрлэн	3	10 давхар, 80 айлын орон сууцны хорооллын гадна цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын РП-1 ХХБ-аас тэжээлтэй 6 кВ-ын ТП-2 хаалттай дэд өртөөний Т-2 талд 630 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор шинээр суурилуулна.	278	630	2025.09.02	ХЭ 25/25	1 жил	6 кВ-ын Хангал агаарын шугам
193	30	10/0.4	ТП	ХЭНТИЙ АЙМАГ, БЭРХ ХОТЫН ЗАХИРАГЧ	Хэнтий	Батноров	7	Бэрх цэвэрлэх байгууламжийн цахилгаан хангамж (сунгалт)	110/35/10 кВ-ын Бэрх дэд станцын 10 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламжийг өртөгтөгж микропроцессорын хамгаалалттай вакуум таслуур бүхий иж бүрэн ячеий шинээр суурилуулна. Тус дэд станцад холбогдож байгаа тоноглолыг СКАДА системд холбоно.	173.8	250	2025.08.06	ХЭ 25/26	1 жил	Бэрх д/ст 10 кВ-ын ХХБ
194	31	6/0.4	КТПН	ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР	Хэнтий	Хэрлэн	3	Шүүхийн ордны барилгын гадна цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын РП-1 ХХБ-аас тэжээлтэй 6 кВ-ын Хангал цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас салбарласан 6 кВ-ын АТП-108 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №11-ээс салбарлана.	320	400	2025.08.06	ХЭ 25/27	2 жил	6 кВ-ын Хангал агаарын шугам
195	32	10/0.4	КТПН	"БОРХОЙН ЗАМ" ХХК	Хэнтий	Хэрлэн	4	Өмнөдэлгэр-Биндэр чиглэлийн авто замын барилга угсралтын ажлын ажилчдын байрны түр цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Өмнөдэлгэр дэд станц 10 кВ-ын Хурх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын анкер №110-аас салбарлана.	100	100	2025.08.11	ХЭ 25/28	1 жил	10 кВ-ын Хурх агаарын шугам
196	33	6/0.4	КТПН	"ЧИНГИС ОРГАНИК ХҮНС" ХХК	Хэнтий	Хэрлэн	4	Мах төхөөрөх, мах ангилан савлах үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын РП-1 хаалттай хуваарилах байгууламжийн 6 кВ-ын Дизель агаарын шугамаас тэжээлтэй 160 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын КТПН-268 дэд өртөөг буулгаж, 400 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор бүхий КТПН маягийн дэд өртөөг шинээр угсарна.	240	240	2025.08.18	ХЭ 25/29	1 жил	6 кВ-ын Дизель агаарын шугам
197	34	6/0.4	КТПН	"НИК" ХХК	Хэнтий	Хэрлэн	3	Шатахуун түгээх станцын цахилгаан хангамж хүчин чадал нэмэгдүүлэх	110/35/10 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын РП-1 ХХБ-ийн 6 кВ-ын Хангал агаарын шугамын тулгуур №8-аас салбарлана.	60	160	2025.08.28	ХЭ 25/30	1 жил	6 кВ-ын Хангал цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
198	35	15/0.4	КТПН	ИРГЭН Б.ХУЛАГЧИН	Хэнтий	Дадал	4	Мод үржүүлгийн газрын цахилгаан хангамж	35/15 кВ-ын Балж дэд станц 15 кВ-ын Нисэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №36-аас салбарлана.	100	100	2025.08.26	ХЭ 25/31	1 жил	15 кВ-ын Нисэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
199	36	6/0.4	КТПН	ХЭНТИЙ АЙМГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ГАЗАР	Хэнтий	Хэрлэн	5	Мал эмнэлгийн зүүн бүсийн төв лабораторийн барилгын цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын РП-1 ХХБ 6 кВ-ын Дизель агаарын шугамын тулгуур №51-ээс салбарлана.	98.4	100	2025.08.26	ХЭ 25/32	2 жил	6 кВ-ын Дизель агаарын шугам
200	37			"ЭМ СИ ПИ СИ ЖИ АР" ХХК	Хэнтий	Биндэр		Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр-Биндэр чиглэлийн 152.5 км шинээр баригдах авто замын трасст орсон цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг зөөх, шилжүүлэх	35/10 кВ-ын Өмнөдэлгэр дэд станц 10 кВ-ын Бутлуур цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №11-г төмөр бетон анкер тулгуураар шинэчлэх.			2025.09.02	ХЭ 25/33	2 жил	10 кВ-ын Бутлуур цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
201	38	6/0.4	КТПН	"ЭМ СИ ПИ СИ ЖИ АР" ХХК	Хэнтий	Биндэр		Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр-Биндэр чиглэлийн 152.5 км шинээр баригдах авто замын трасст орсон цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг зөөх, шилжүүлэх	15 кВ-ын Батширээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №178-г төмөр бетон анкер тулгуураар шинэчлэх.			2025.09.02	ХЭ 25/34	2 жил	15 кВ-ын Батширээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
202	39	10/0.4	КТПН	ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ГАЛШАР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР	Хэнтий	Галшар	6	Төрийн албан хаагчдын найман айлын орон сууцны барилгын цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Галшар дэд станц 10 кВ-ын Сумын төв агаарын шугамын тулгуур №9-өөс салбарлана.	40	40	2025.09.02	ХЭ 25/35	2 жил	10 кВ-ын Сумын төв цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
203	40	15/0.4	КТПН	ИРГЭН О.ТҮВШИНДЭМБЭРЭЛ	Хэнтий	Норовлин	3	Аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамж (сунгалт)	35/15 кВ-ын Балж дэд станц 15 кВ-ын Онон цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №80-аас салбарлана.	250	250	2025.09.03	ХЭ 25/36	1 жил	15 кВ-ын Онон цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
204	41	6/0.4	КТПН	ИРГЭН Б.ЗОРИГТБААТАР	Хэнтий	Хэрлэн	5	Шатахуун түгээх станцын цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын Цэвэрлэх агаарын шугамын тулгуур №29-өөс салбарлана.	100	100	2025.09.23	ХЭ 25/37	1 жил	6 кВ-ын Цэвэрлэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
205	42	15/0.4	КТПН	ИРГЭН Б.НАРАНЧИМЭГ	Хэнтий	Дадал	4	Амралт аялал жуулчлалын газрын цахилгаан хангамж	35/15 кВ-ын Балж дэд станц 15 кВ-ын Нисэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №40-өөс салбарлана.	40	63	2025.09.23	ХЭ 25/38	1 жил	15 кВ-ын Нисэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугам

206	43	10/0.4	КТПН	"БАЯЛАГ БЭРХ ТӨМӨРТЭЙ ӨНДӨР" ЗБН	Хэнтий	Батноров	7	Бичил уул уурхайн гадна цахилгаан хангамж	110/35/10 кВ-ын Бэрх дэд станц 10 кВ-ын Тосгон цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас салбарласан 10 кВ-ын Ус хангамж цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №8-аас салбарлана.	345	400	2025.09.23	ХЭ 25/39	1 жил	10 кВ-ын Тосгон цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
207	44	6/0.4	КТПН	"СИ ЭЙЧ БИ ЖИ КОНСТРАКШН" ХХК	Хэнтий	Хэрлэн	3	308 айлын орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	6 кВ-ын РП-1 ХХБ-ийн 6 кВ-ын Хангал цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 250 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын АТП-5 дэд өртөөний хажууд шинээр 2*630 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор бүхий КТПН (ProEnergy.E630 дүйцэхүйц) маягийн иж бүрэн дэд өртөөг угсарна.	460	630	2025.10.08	ХЭ 24/06-01	1 жил	6 кВ-ын Хангал цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
208	45	6/0.4	КТПН	"ХЭНТИЙ УС" ХХК	Хэнтий	Хэрлэн	1	Цэвэр усны өргөлтийн насосны цахилгаан хангамж (дэд станцын хийц өөрчлөх)	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын РП-1 хаалттай хуваарилах байгууламжийн 6 кВ-ын Төв агаарын шугамаас салбарласан 6 кВ-ын Ус суваг агаарын шугамын тулгуур №35-аас салбарлана.	160	160	2025.10.02	ХЭ 25/40	1 жил	6 кВ-ын Төв цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
209	46	35/0.4	АТП	ӨНДӨР МАНДАЛ УУЛ ХХК	Хэнтий	Мөрөн	3	Аялал жуулчлал, амралтын газрын цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 35 кВ-ын Өлзийт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №149-өөс салбарлана.	377	400	2025.10.08	ХЭ 25/41	1 жил	35 кВ-ын Өлзийт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
210	47	10/0.4	КТПН	"БАЕО ФЛЮОРИТ" ХХК	Хэнтий	Батноров	5	Ашигт малтмалын уурхайн гадна цахилгаан хангамж	110/35/10 кВ-ын Бэрх дэд станц 10 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламжийг өргөтгөж нумын хамгаалалттай вакуум таслуур бүхий иж бүрэн ячейк шинээр суурилуулна. Шинээр суурилуулсан гаргалгааг БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн СКАДА системд холбоно.	800	800	2025.10.08	ХЭ 25/42	1 жил	10 кВ-ын ХХБ-аас
211	48	6/0.4	КТПН	ШУНХЛАЙ ГОВЬ ХХК	Хэнтий	Баянхутаг	2	Шатахуун түгээх станцын цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын РП-1 ХХБ-ийн 6 кВ-ын Баянхутаг цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №160-аас салбарлана. Тулгуур №157, 159, 160-ыг төмөр бетон болгож шинэчилнэ.	50	63	2025.10.08	ХЭ 25/43	1 жил	6 кВ-ын Баянхутаг цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
212	49	15/0.4	КТПН	"БИНДЭР НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ" ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР ХХК	Хэнтий	Биндэр	5	Дулааны станцын цахилгаан хангамж	35/15 кВ-ын Баян-Адарга дэд станц, 15 кВ-ын Батширээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №6-аас салбарлана.	250	250	2025.10.22	ХЭ 25/44	2 жил	15 кВ-ын Батширээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
213	50	15/0.4	КТПН	ИРГЭН Б.ХУЛАГЧИН	Хэнтий	Дадал	4	Мод үржүүлгийн газрын цахилгаан хангамж	35/15 кВ-ын Балж дэд станц 15 кВ-ын Нисэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №36-аас салбарлана.	60	60	2025.10.22	ХЭ 25/45	1 жил	15 кВ-ын Нисэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
214	51	10/0.4	КТПН	"ТЭГШ ПЛАНТ" ХХК	Хэнтий	Баянмөнх	5	Асфальтбетон үйлдвэрийн түр цахилгаан хангамж	110/10 кВ-ын Баянмөнх д/ст 10 кВ-ын Сумын төв ЦДАШ-ын анкер тулгуур №1-ээс	630	630	2025.11.04	ХЭ 25/47	1 жил	10 кВ-ын Сумын төв цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
215	52	15/0.4	КТПН	"БАЯН ЭРДЭС" ХХК	Хэнтий	Норовлин	4	Газар тариалангийн талбайн гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	35/15 кВ-ын Баян-Адарга дэд станц 15 кВ-ын Норовлин ЦДАШ-с тэжээлтэй 15 кВ-ын Дэнж ЦДАШ-ын тулгуур №8-с салбарлана.	250	250	2025.11.10	ХЭ 24/18-1	1 жил	15 кВ-ын Норовлин цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
216	53	10/0.4	КТПН	"БАЯН ЧУЛУУТ ГАЗАР" ХХК	Хэнтий	Батноров	7	Хайлуур коншны уурхайн цахилгаан хангамж (сунгалт)	110/35/10 кВ-ын Бэрх дэд станц 10 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламжийг өргөтгөж микропроцессорын хамгаалалттай вакуум таслуур бүхий иж бүрэн ячейк шинээр суурилуулна.	600	800	2025.11.12	ХЭ 23/17-1	1 жил	110/35/10 кВ-ын Бэрх дэд станц 10 кВ талаас
217	54	6/0.4	КТПН	Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Засаг дарга	Хэнтий	Хэрлэн	4	4-р багийн уурын зуухны гадна цахилгаан хангамж (сунгалт)	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын РП-1 хаалттай хуваарилах байгууламж 6 кВ-ын Баянхутаг ЦДАШ-ын тулгуур №11-с салбарлана. 6 кВ-ын Баянхутаг ЦДАШ-ын тулгуур №10-12-г төмөр бетон тулгуураар шинэчилнэ.	275	400	2025.11.24	ХЭ 22/17-1	1 жил	6 кВ-ын Баянхутаг ЦДАШ
218	55	6/0.4	КТПН	"БАЯЛАГ ОНОН" ХХК	Хэнтий	Хэрлэн	2	Авто тээврийн барилгын өргөтгөлийн цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын Булаг агаарын шугамаас тэжээлтэй 6/0.4 кВ-ын КТПН-177 дэд өртөөний 160 кВА чадалтай хүчний трансформаторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 250 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатораар шинэчлэн солино.	90	90	2025.12.02	ХЭ 25/48	1 жил	6 кВ-ын Булаг ЦДАШ
219	56	10/0.4	КТПН	СҮХБААТАР АЙМГИЙН ТҮМЭНЦОГТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА	Сүхбаатар	Түмэнцогт	4	Цэнгэлдэх хүрээлэн, наадмын талбайн гадна цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Түмэнцогт дэд станц 10 кВ-ын Баян-Овоо цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №12.3-г төмөр бетон тулгуур болгон шинэчилнэ. 10 кВ-ын Баян-Овоо цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №3-с салбарлана.	160	160	2025.12.02	ХЭ 25/49	2 жил	10 кВ-ын Баян-Овоо ЦДАШ
220	57	10/0.4	КТПН	"НИК" ХХК	Хэнтий	Өмнөдэлгэр	6	Шатахуун түгээх станцын цахилгаан хангамж	35/10 кВ-ын Өмнөдэлгэр дэд станц 10 кВ-ын Булган цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 10 кВ-ын Петровис цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас АТП-72 дэд өртөөрүү салбарласан шугамын тулгуур №5-аас салбарлана.	30	30	2025.12.01	ХЭ 25/50	1 жил	10 кВ-ын Булган ЦДАШ
221	58	6/0.4	КТПН	ИРГЭН Л.УЯНГА	Хэнтий	Баянхутаг	2	Үйлчилгээний барилгын гадна цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын РП-1 хаалттай хуваарилах байгууламж 6 кВ-ын Баянхутаг ЦДАШ-ын тулгуур №157-с салбарлана. 6 кВ-ын Баянхутаг ЦДАШ-ын тулгуур №155-157-г төмөр бетон тулгуураар шинэчилнэ.	250	250	2025.12.02	ХЭ 25/51	1 жил	6 кВ-ын Баянхутаг ЦДАШ

222	59	6/0.4	КТПН	ХЭНТИЙ АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА	Хэнтий	Хэрлэн	Чингис хотын тохижилт, гэрэлтүүлэгийн цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын Нисэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын салбар 6 кВ- ын Реле цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 100 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын АТП-29 дэд өртөөг буулгаж 160 кВА чадалтай хүчний трансформатор бүхий 6/0.4 кВ-ын КТПН маягийн дэд өртөө шинээр угсарна.	60	60	2025.12.02	ХЗ 25/52	2 жил	6 кВ-ын Нисэх цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
223	60	6/0.4	КТПН	ХЭНТИЙ АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА	Хэнтий	Хэрлэн	Төвлөрсөн хогийн цэг, хог шатаах зууны цахилгаан хангамж	110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын Сариг цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №25	100	100	2025.12.25	ХЗ 25/53	2 жил	6 кВ-ын Сариг цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
60	ш техникийн нөхцөл олгосоноос 9 ш нь техникийн нөхцөлийн сунгалт 3313.5 кВА								14072	16692				
									60369.8	69165				