

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах: Багануур зүүн өмнөд бүсийн
цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
Түгээх үйл ажиллагаа хариуцсан бодлогын хэлтэс
Ашиглалтын инженер А.Лхамсүрэн
И-мэйл: Baganuur@bnedo.mn
Утас: 70210167

БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн үйлчлэх хүрээнд зэрлэг шувуу хамгаалах хүрээнд шугаманд бүрээс хийсэн судалгаа

Хэнтий салбар											Тайлбар
Д/д	Шугамын эхлэлийн дэд станц	Хүчдлийн түвшин / кВ /	Ашиглалтанд орсон /огноо /	Насжилт / жил /	Дамжуулагч утасны марк	Тулгуурын тоо /ш /	Тулгуурын төрөл	Шугамын урт /км/	Изоляторын төрөл	Аймаг орон нутгийн нэр	
1	35/15кВ Баян-Адрага дэд станц	15кВ	2005	15	АС-50	377	Төмөр бетон	43	P-15T	Хэнтий аймаг Биндэр сум	Үзлэг хийгдсэн
2		15кВ	2008	12	АС-50	632	Төмөр бетон	73	P-15T	Хэнтий аймаг Дадал сум	Үзлэг хийгдсэн
3		15кВ	2007	13	АС-50	681	Төмөр бетон	87	P-15T	Хэнтий аймаг Норовлин сум	Үзлэг хийгдсэн
4	15кВ Биндэр ЦДАШ-ын төгсгөлөөс	15 кВ	2007	13	АС-50	492	Төмөр бетон	55	P-15T	Хэнтий аймаг Батширээт сум	Үзлэг хийгдсэн
15 кВ ЦДАШ-н урт						2182		258			
Дорноговь салбар											Тайлбар
1	Зүүнбаян	15кВ	2004	16	АС-50	675	УКШ-12-бетон	76.2	P-15	Дорноговь аймаг Улаанбадрах сум	Үзлэг хийгдсэн
2		15кВ	2007	13	АС-50	958	УКШ-12-бетон	107.4	P-15	Дорноговь аймаг Хөвсгөл сум	Үзлэг хийгдсэн
3		15кВ	2007	13	АС-50	220	УКШ-12-бетон	23.5	P-15	Дорноговь аймаг Хамрын хийд	Үзлэг хийгдсэн
4	Өвөршанд	15кВ	2005	15	АС-70	857	УКШ-12-бетон	95.7	P-15	Дорноговь аймаг Сайхандулаан сум	Үзлэг хийгдсэн
15 кВ ЦДАШ-н урт								302.8			
Говьсүмбэр салбар											Тайлбар
1	35/10/15кВ Баянжаргалан дэд станц	15	2007	13	АС-50	577	Бетон	57.7	P-15T	Дундговь аймаг Өндөршил сум	Үзлэг хийгдсэн
15 кВ ЦДАШ-н урт /км/								57.7			
Дундговь салбар											Тайлбар
1	35/6кВ Тэвшийнговь дэд станц	15	2008	12	АС-50	108	УКШ-12	10.9	P-15T	Дундговь аймаг Адаацаг сум	Үзлэг хийгдсэн
2		15	2004	16	АС-50	110	ПБ-15	10.8	P-15T		Үзлэг хийгдсэн
3		15	2004	16	АС-50	477	ПБ-15	68.5	P-15T		Үзлэг хийгдсэн

4	35/ 10кВ Луус д/ст	15	2008	12	АС-50	830	УКШ-12	93	Р-15Т	Өмнөговь аймаг Цогт Овоо сум	Үзлэг хийгдсэн
5		15	2002	18	АС-50	544	УКШ-12	58.75	Р-15Т	Дундговь аймаг Дэлгэрхангай сум	Үзлэг хийгдсэн
6		15	2006	14	АС-50	630	УКШ-12	71.5	Р-15Т	Дундговь аймаг Өлзийт сум	Үзлэг хийгдсэн
15кВ ЦДАШ								313.45			
15 кВ ЦДАШ нийт урт км								931.95			

Судалгаа хянасан: ТҮАХБХ-ийн дарга

Г.Ганмөнх

Судалгаа нэгтгэсэн: Ашиглалтын инженер

А.Лхамсүрэн

