

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах:
 Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
 Түгээх үйл ажиллагаа хариуцсан бодлогын хэлт:
 Техникийн нөхцөл олголт, зургийн инженер
 Л.Сайнжаргал
 И-мэйл: sainjargalkhamsuren@gmail.com
 Утас: 99034342

| Д/д | Салбар | кВ | Төрөл | Нэр | Регистрийн дугаар | Аймаг/Хот | Сум/Дүүрэг | Баг/Хороо | Зориулалт | Холболтын цэг | Хүссэн чадал (кВт) | Хүчин чадал (кВА) | Олгосон огноо | Техникийн нөхцөлийн № | Хүчинтэй байх хугацаа | Эх үүсвэр, шугам, дэд станцын нэр |
|-----|------------|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Дорноговь | 10 | Орон нутгийн хөрөнгө оруулалттай | Дорноговь аймаг Замын-Үүд сумын Засаг даргын тамгын газар | 9026002 | Дорноговь | Замын-Үүд | Борхойн | Айл өрхийн хэрэглэгчдийн өсөн нэмэгдэж байгаа ЦЭХ-ний хэрэглээг хангах | 10 кВ-ын Гэр байр-1 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №23-аас | 400 | 400 | 2026-03-04 | ДО 26/04 | 2028-03-04 | 110/10 кВ-ын Замын-Үүд д/ст |
| 2 | Говьсүмбэр | 6 | Үйлдвэрийн түр цахилгаан хангамж | Превалент ХХК | 5398959 | Говьсүмбэр | Шивээговь | 2-р баг, Бэхт | Хүхрийн хүчлийн үйлдвэрийн барилгын түр цахилгаан хангамж | 110/6 кВ-ын Шивээ-Овоо дэд станц 6 кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламжийг өргөтгөж нумын хамгаалалттай вакуум таслуур бүхий иж бүрэн ячейк шинээр суурилуулна | 506 | 630 | 2026-03-04 | ГС 26/02 | 2027-03-04 | 220/110/35/6 кВ-ын Чойр д/ст |
| 3 | Дорноговь | 10 | Үйлдвэрийн цахилгаан хангамж | АРВИН АЧИТ ХХК | 6096808 | Дорноговь | Замын-Үүд | Чөлөөт бус, 2-р хэсэг | Хуш модны самрын үйлдвэрийн цахилгаан хангамж | 10/0.4 кВ-ын ТП-241 дэд станцын Т-2 талд 160 кВА чадал бүхий хүчний трансформаторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 630 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор шинээр суурилуулна | 650 | 630 | 2026-03-04 | ДО 26/03 | 2027-03-04 | 110/10 кВ-ын Чөлөөт бус д/ст |
| 4 | Хэнтий | 6 | орон сууцны барилгын | ИРГЭН Л.НИНА | СЭ63032961 | Хэнтий | Хэрлэн | 3-р баг | 16 давхар, 135 айлын орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамж | тэжээлтэй 6/0.4 кВ-ын ТП-2 хаалттай дэд өртөөний Т-1 талд 400 кВА чадал бүхий хүчний трансформаторын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 630 кВА чадалтай 6/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор шинээр суурилуулна | 277 | 230 | 2026-03-04 | ХЭ 26/06 | 2027-03-04 | 110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан д/ст 6 кВ-ын РП-1 ХХБ |
| 5 | Дорноговь | 10 | Орон нутгийн хөрөнгө оруулалттай | Дорноговь аймаг Замын-Үүд сумын Засаг даргын тамгын газар | 9026002 | Дорноговь | Замын-Үүд | Жаргалант баг | Айл өрхийн хэрэглэгчдийн өсөн нэмэгдэж байгаа ЦЭХ-ний хэрэглээг хангах | 10 кВ-ын Гэр байр-2 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №47-оос | 400 | 400 | 2026-03-04 | ДО 26/06 | 2028-03-04 | 110/10 кВ-ын Замын-Үүд д/ст |
| 6 | Дорноговь | 10 | Орон нутгийн хөрөнгө оруулалттай | Дорноговь аймаг Замын-Үүд сумын Засаг даргын тамгын газар | 9026002 | Дорноговь | Замын-Үүд | Жаргалант баг | Айл өрхийн хэрэглэгчдийн өсөн нэмэгдэж байгаа ЦЭХ-ний хэрэглээг хангах | 10 кВ-ын Гэр байр-1 цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №25-аас | 400 | 400 | 2026-03-04 | ДО 26/05 | 2028-03-04 | 110/10 кВ-ын Замын-Үүд д/ст |
| 7 | Хэнтий | 10 | Шатахуун Түгээх Станц | Хишиг ойл ХХК | 6186815 | Хэнтий | Өмнөдэлгэр | 6 | Шатахуун түгээх станц | 10 кВ-ын Булган цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас тэжээлтэй 10 кВ-ын Петровис цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаас АТП-72 дэд өртөөрүү салбарласан шугамын тулгуур №5-аас | 62 | 63 | 2026-03-04 | ХЭ 26/07 | 2027-03-04 | 35/10 кВ-ын Өмнөдэлгэр д/ст |
| 8 | Хэнтий | 6 | ААНБ | Шунхлай говь ХХК | 5506255 | Хэнтий | Баянхутаг | 2 | Шатахуун түгээх станцын цахилгаан хангамж | 110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан дэд станц 6 кВ-ын РП-1 ХХБ-ийн 6 кВ-ын Баянхутаг цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №161-с салбарласан 6 кВ-ын Петровис агаарын шугамын Т№10-аас | 50 | 63 | 2026-01-09 | ХЭ 26/03 | 2027-01-09 | 110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан д/ст 6 кВ-ын РП-1 ХХБ |
| 9 | Хэнтий | 10 | Уурхайн цахилгаан хангамж | ЭБГ ХХК | 5102189 | Хэнтий | Батноров | 5-р баг | Жонш олборлох уурхайн цахилгаан хангамж | 10 кВ-ын Тохилгат ЦДАШ-аас тэжээлтэй 250 кВА чадал бүхий 10/0.4 кВ-ын АТП-241 дэд өртөөг буулгаж 630 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын хүчний трансформатор бүхий КТПН маягийн дэд өртөөг шинэчлэн угсарна | 630 | 630 | 2026-01-09 | ХЭ 26/02 | 2027-01-09 | 110/35/10 кВ-ын Бэрх д/ст |
| 10 | Дорноговь | 10 | орон сууцны барилгын | Батбүрдэл ХХК | 5183952 | Дорноговь | Замын-Үүд | 4-р баг | 38 айлын орон сууцны цахилгаан хангамж | 10 кВ-ын РП-2 ХХБ 10 кВ-ын Гааль ЦДАШ-аас тэжээлтэй 160 кВА чадалтай 10/0.4 кВ-ын КТПН-118 дэд өртөөг буулгаж | 106 | 250 | 2026-01-09 | ДО 26/01 | 2027-01-09 | 110/10 кВ-ын Замын-Үүд дэд станц |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| 11 | Говьсүмбэр | 35 | Уурхайн цахилгаан хангамж | Тайхар орд ХХК | 2849046 | Дундговь | Баянжаргалан | 3-р баг | Жонш баяжуулах үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж | 35/10 кВ-ын Баянжаргалан д/ст-ын 35 кВ-ын ИХБ-н 35 кВ-ын СШ-ээс | 630 | 630 | 2026-01-12 | ГС 21/17-1 | 2027-01-12 | 35/10 кВ-ын Баянжаргалан д/ст |
| 12 | Говьсүмбэр | 6 | Уурхайн цахилгаан хангамж | Баянтэгш импекс ХХК | 2609436 | Дорноговь | Их хэт | Цагаан толгой | Жонш олборлох уурхайн цахилгаан хангамж | 35/6 кВ-ын Зүлэгтэй дэд станц 6 кВ-ын Хамар-Ус ЦДАШ-ын тулгуур №136-аас | 100 | 100 | 2026-02-12 | ГС 26/01 | 2027-02-12 | 35/6 кВ-ын Зүлэгтэй дэд станц |
| 13 | Хэнтий | 15 | Шинэ суурьшлын цахилгаан хангамж | Хэнтий аймгийн Норовлин сумын засаг дарга | 9076441 | Хэнтий | Хэрлэн | 5-р баг | 5-р багийн шинэ суурьшлын гадна цахилгаан хангамж | 15 кВ-ын Норовлин ЦДАШ-ын салбар 15 кВ-ын Шижихутаг ЦДАШ-ын төгсгөлийн тулгуур №7-с | 250 | 250 | 2026-01-09 | ХЭ 26/01 | 2028-01-09 | 35/15 кВ-ын Баян-Адарга д/ст |
| 14 | Дундговь | 15 | Аж ахуйн нэгж | ИРГЭН Ц.ХОС-ЭРДЭНЭ | ТГ91042916 | Дундговь | Хулд | 2-р баг, Олдох Улаан тээг | Аялал жуулчлал, амралтын газрын цахилгаан хангамж | 35/15 кВ-ын Хулд дэд станц 15 кВ-ын Цогт-Овоо агаарын шугамын тулгуур №454-өөс | 160 | 160 | 2026-02-13 | ДУ 26/01 | 2027-02-13 | 35/15 кВ-ын Хулд д/ст |
| 15 | Дорноговь | 15 | Дэд станц, барилга угсралтын ажлын түр цахилгаан хангамж | БАДРАХ ЭНЕРЖИ ХХК | 5502977 | Дорноговь | Сайншанд | 4-р баг | Дэд станц, барилга угсралтын ажлын түр цахилгаан хангамж | 15 кВ-ын Хөвсгөл цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №352-оос | 400 | 400 | 2026-06-02 | ДО 26/02 | 2027-06-02 | 35/6/15 кВ-ын Зүүнбаян д/ст |
| 16 | Дорноговь | 10 | Төмөр замын шилжүүлэн ачих терминалын цахилгаан хангамж | МОНГОЛИАН ТРАНС ЛАЙН ХХК | 5507227 | Дорноговь | Хатанбулаг | 5-р хороо | Төмөр замын шилжүүлэн ачих терминалын цахилгаан хангамж | 10 кВ-ын Ханги-А цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №40-с | 160 | 160 | 2026-02-13 | ДО 25/39-НӨ | 2027-02-13 | 110/10 кВ Мандула д/ст |
| 17 | Багануур | 6 | Орон сууцны барилгын | БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТЭС | 9103597 | Улаанбаатар | Багануур | 3-р хороо | 9 давхар 81 айлын орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамж | 6 кВ-ын РП-1 ХХБ-ийн 6 кВ-ын Үйлдвэр-1 ЦДАШ-ын тулгуур №5-с салбарлана. | 300 | 400 | 2026-12-02 | БН 26/05 | 2027-12-02 | 110/6 кВ-ын Хот д/ст |
| 18 | Багануур | 6 | Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилгын цахилгаан хангамж | Багануур дүүргийн ЗДТГ | 9103503 | Улаанбаатар | Багануур | 3-р хороо | Төрийн архив, Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилгын цахилгаан хангамж | 6/0.4 кВ-ын ТП-25 д/ст-ын КТПН-38 дэд өртөөг 400 кВА болгох | 170 | 150 | 2026-02-12 | БН 26/03 | 2027-02-12 | 110/6 кВ-ын Хот д/ст 6 кВ-ын РП-2 ХХБ |
| 19 | Багануур | 35 | Амралтын газрын цахилгаан хангамж | Иргэн Н.Идэрзаяа | ПЮ80042019 | Төв | Баяндэлгэр | 2-р баг, Галуут | Аялал жуулчлал, амралтын газрын цахилгаан хангамж | 35 кВ-ын ХБУ ЦДАШ-ын Т№108-с | 100 | 100 | 2026-02-12 | БН 26/02 | 2027-02-12 | 35/10 кВ-ын Байдлаг д/ст |
| 20 | Багануур | 6 | орон сууцны барилгын | Иргэн Э.Ганбаатар | НЭ90021439 | Улаанбаатар | Багануур | 3-р хороо | Үйлчилгээтэй орон сууцны цогцолбор барилгын цахилгаан хангамж | 6 кВ-ын РП-4 ХХБ-ийн 6 кВ-ын бэлтгэл ячийкнаас | 800 | 800 | 2026-02-03 | БН 26/01 | 2027-02-03 | 6 кВ-ын РП-4 ХХБ |
| 21 | Хэнтий | 10 | Жонш баяжуулах үйлдвэрийн цахилгаан | ВАЁО ФЛЮОРИТ ХХК | 6725384 | Хэнтий | Батноров | 5-р баг | Хайлуур жоншны үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамж | 110/35/10 кВ-ын Бэрх дэд станцын 10 кВ-ын шинээр угсарсан гаргалгаанаас тэжээлтэй 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын анкер тулгуур №88-с | 800 | 800 | 2026-09-03 | ХЭ 26/08 | 2027-09-03 | 110/35/10 кВ-ын Бэрх д/ст |
| 22 | Хэнтий | 6 | орон сууцны барилгын | СТАРКАТЕРИНГ ХХК | 5504007 | Хэнтий | Хэрлэн | 2-р баг | 6 давхар, 6 блок 280 айлын орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамж | 6 кВ-ын Булаг цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тулгуур №75 | 630 | 630 | 2026-03-09 | ХЭ 26/09 | 2027-03-09 | 110/35/6 кВ-ын Өндөрхаан д/ст |